

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор ООО «Горсети»

Р.Х.Валитов

Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности ООО "Горсети", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и объеме недопоставленной электроэнергии за III квартал 2018 г.

№ п/п	Дата отключения	Время отключения	Дата включения	Время включения	Продолжительность прекращения подачи электроэнергии	Подстанция, РП	Фидер	Оборудование	Причина	Мероприятия	Недоотпуск электроэнергии тыс. кВт.ч
III квартал 2018 года											
1	01.07.2018	19:36	01.07.2018	21:13	1:37	Восточная	833	КЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до ТП 135	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,68
2	01.07.2018	19:36	01.07.2018	21:34	1:58	Восточная	835	КЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до РП "Мичуринский"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,14
3	01.07.2018	20:50	01.07.2018	21:08	0:18	Мирный	Ми-2		Повреждений не обнаружено		0,00
4	02.07.2018	11:55	02.07.2018	13:10	1:15	ТЭЦ-1	611	КЛ-6 кВ от ТП 612-1 до ТП 611-42	Отключение в результате повреждения КЛ-6 кВ стороной организацией	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,86
5	02.07.2018	19:26	02.07.2018	20:48	1:22	Восточная	826		Повреждений не обнаружено		0,76
6	02.07.2018	19:26	02.07.2018	21:12	1:46	Восточная	828	Повреждение КЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до ТП 18	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,29
7	03.07.2018	12:29	03.07.2018	13:30	1:01	Западная	928		Повреждений не обнаружено		0,81
8	03.07.2018	13:00	03.07.2018	15:20	2:20	Корнилово	Ко-9		Повреждений не обнаружено		0,00
9	03.07.2018	19:01	03.07.2018	19:25	0:24	ТЭЦ-1	605	КЛ-10 кВ от ТП 605-2 до ТП 605-25	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,12
10	04.07.2018	15:57	04.07.2018	17:17	1:20	Коммунальная	Км-30	КЛ-10 кВ от РП "Украинский" до ТП 169	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
11	05.07.2018	09:20	05.07.2018	10:43	1:23	Октябрьская	О-2	Отключение ф. О-2 от ПС "Октябрьская"	Повреждений не обнаружено		1,08
12	06.07.2018	13:38	06.07.2018	14:32	0:54	ГРЭС-2	10-09	КЛ-10 кВ от ТП Т-3 до ТП 63	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,14
13	09.07.2018	21:49	09.07.2018	23:01	1:12	ТИЗ	Тз-13	КЛ-6 кВ от ТП 604-34 до ТП 604-24	Отключение в результате повреждения КЛ-6 кВ стороной организацией	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	4,26
14	11.07.2018	11:00	11.07.2018	14:32	3:32	Октябрьская	О-3	КЛ-10 кВ ф. Ск-3 от РВ-435 до ТП 747	Отключение в результате повреждения КЛ-10 кВ стороной организацией	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,87
15	11.07.2018	12:17	11.07.2018	13:04	0:47	Октябрьская	О-2		Повреждений не обнаружено		1,45

16	13.07.2018	14:47	13.07.2018	15:12	0:25	ГРЭС-2	10-09	КЛ-10 кВ от ТП 63 до ТП Т-9	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,10
17	13.07.2018	18:31	13.07.2018	19:00	0:29	Северная	406	КЛ-6 кВ от ПС "Северная" до ТП 611-19.	Отключение в результате повреждения КЛ-10 кВ сторонней организацией	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,61
18	16.07.2018	01:43	16.07.2018	02:52	1:09	Восточная	828	Повреждена КЛ-10 кВ от ТП 282 до ТП 50	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,75
19	16.07.2018	17:03	16.07.2018	17:25	0:22	Спутник	С-21	КЛ-10 кВ от ПС "Спутник" до ТП 24	Отключение в результате повреждения КЛ-6 кВ сторонней организацией	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,09
20	17.07.2018	00:42	17.07.2018	01:39	0:57	Каштак	133 138		Повреждений не обнаружено		0,12
21	18.07.2018	17:40	18.07.2018	18:40	1:00	Научная	Н-7	КЛ-10 кВ от ПС "Научная" до РП "Степановский"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
22	19.07.2018	12:36	19.07.2018	13:30	0:54	Южная	508	КЛ-6 кВ от ТП 671-21 до ТП 671-88	Отключение в результате повреждения КЛ-6 кВ сторонней организацией	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,56
23	20.07.2018	10:29	20.07.2018	11:03	0:34	ГРЭС-2	10-09	КЛ-10 кВ от ТП Т-3 до ТП 63	Отключение в результате повреждения КЛ-10 кВ сторонней организацией	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,27
24	20.07.2018	10:29	20.07.2018	11:45	1:16	ГРЭС-2	10-39	КЛ-10 кВ от ТП 413 до ТП 449	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,62
25	23.07.2018	08:52	23.07.2018	11:20	2:28	Обезжелезования	ЛЭП-3	ВЛ-10 кВ ЛР-1	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,76
26	25.07.2018	02:36	25.07.2018	03:46	1:10	Правобережная	726	КЛ-6 кВ от ПС "Правобережная" до ТП 610-10	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,37
27	30.07.2018	00:02	30.07.2018	02:08	2:06	Западная	928	КЛ-10 кВ от ПС "Западная" до ТП 940-6, ТП 940-8	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,10
28	01.08.2018	13:35	01.08.2018	14:15	0:40	Восточная	801	КЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до РП "Восточный"	Отключение в результате повреждения КЛ-10 кВ сторонней организацией	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,87
29	03.08.2018	01:01	03.08.2018	02:35	1:34	ГРЭС-2	1009	КЛ-10 кВ от ТП Т-3 до ТП 63	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,75
30	03.08.2018	01:10	03.08.2018	01:53	0:43	Ягодный	Я-12	КЛ-10 кВ от ТП 163 до ТП 263	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,63
31	03.08.2018	11:40	03.08.2018	12:45	1:05	Мичуринский	М-15	КЛ-10 кВ от ТП 224 до ТП 212	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,51
32	03.08.2018	11:44	03.08.2018	12:38	0:54	Восточная	829	КЛ-10 кВ от ТП 40 до ТП 56	Отключение в результате повреждения КЛ-10 кВ сторонней организацией	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,58
33	03.08.2018	22:40	03.08.2018	23:02	0:22	ГРЭС-2	1009	ТП Т-3	Отключение в результате выхода из строя элементов ТП	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
34	04.08.2018	19:40	04.08.2018	20:30	0:50	Восточная	818	КЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до РП "Мичуринский"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,73
35	05.08.2018	02:30	05.08.2018	03:45	1:15	Солнечная	Сл-22	ВЛ-10 кВ между оп. 56-6 и оп. 56-5	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,26
36	06.08.2018	02:20	06.08.2018	02:55	0:35	Октябрьская	О-2	КЛ-10 кВ от ПС "Октябрьская" до РП "Сибиртель"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,71
37	06.08.2018	15:18	06.08.2018	15:50	0:32	Центральная	220	КЛ-6 кВ от ПС "Центральная" до РП "Контур"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,23
38	06.08.2018	15:58	06.08.2018	16:55	0:57	Центральная	222	КЛ-6 кВ от ТП 604-96 до ТП 604-64	Отключение в результате повреждения КЛ-10 кВ сторонней организацией	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,99

39	07.08.2018	04:50	07.08.2018	05:40	0:50	Южная	508	КЛ-6 кВ от ТП 671-88 до ТП 671-22	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,25
40	08.08.2018	18:36	08.08.2018	19:20	0:44	Заречный	Зр-9	КВЛ-10 кВ от ТП 782 до ТП 43, до ТП 2	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,26
41	11.08.2018	02:20	11.08.2018	03:11	0:51	Западная	927	КЛ-10 кВ от ПС "Западная" до ТП 927-36	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,53
42	11.08.2018	15:14	11.08.2018	17:14	2:00	Октябрьская	О-2	ВЛ-10 кВ ф. Ск-2 от ТП 21 до ТП 353.	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Восстановлено	0,71
43	12.08.2018	00:58	12.08.2018	02:50	1:52	Восточная	813 814	КЛ-10 кВ от ТП 580 до ТП 258	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
44	12.08.2018	01:17	12.08.2018	03:25	2:08	Восточная	834	КЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до ТП 578	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	4,17
45	15.08.2018	02:50	15.08.2018	03:45	0:55	Ягодный	Я-3	КЛ-10 кВ от ТП 53 до ТП 156	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,80
46	15.08.2018	14:20	15.08.2018	14:23	0:03	Левобережная	ЛЛ-19	КВЛ-10 кВ оп. 1 от ТП ЛЛ-19-10а до ТП ЛЛ-19-10б.	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
47	17.08.2018	11:27	17.08.2018	12:11	0:44	ГРЭС-2	10-13	КЛ-10 кВ ф. Я-9 от РП "Ягодный" до ТП 13	Отключение в результате повреждения КЛ-10 кВ сторонней организацией	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,81
48	17.08.2018	15:20	17.08.2018	17:32	2:12	Южная	532	КЛ-6 кВ от ПС "Южная" до РП "Южный"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	5,72
49	18.08.2018	15:38	18.08.2018	22:46	7:08	ТЭЦ-1	622	КЛ-6 кВ ф. 622 от ТП 605-32 до ТП 605-2	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Восстановлено	0,00
50	18.08.2018	16:07	18.08.2018	16:47	0:40	Правобережная	743	КЛ-6 кВ от ТП 610-17 до ТП 610-79	Отключение в результате повреждения КЛ-6 кВ сторонней организацией	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,67
51	24.08.2018	02:08	24.08.2018	04:30	2:22	ГРЭС-2	10-13	Повреждение КЛ-10 кВ от ТП 223 до ТП 229	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,75
52	24.08.2018	14:30	24.08.2018	15:40	1:10	Московский тракт	Мт-11	Повреждений не обнаружено	Повреждений не обнаружено	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,76
53	25.08.2018	02:30	25.08.2018	06:04	3:34	Восточная	835	КЛ-10 кВ от ПС Восточная" до РП "Мичуринский"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	4,18
54	25.08.2018	02:30	25.08.2018	06:04	3:34	Восточная	827	КЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до ТП 160	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
55	25.08.2018	02:30	25.08.2018	06:04	3:34	Восточная	833	КЛ-10 кВ от ТП 302 до ТП 556	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
56	26.08.2018	03:59	26.08.2018	05:23	1:24	Мичуринский	М-5	КЛ-10 кВ от ТП 132 до ТП 133	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
57	26.08.2018	09:10	26.08.2018	10:07	0:57	ТЭЦ-1	623	КЛ-6 кВ от ТП 603-1 до ТП 603-2	Отключение в результате повреждения КЛ-6 кВ сторонней организацией	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	95,00
58	26.08.2018	11:29	26.08.2018	11:53	0:24	Октябрьская	О-17	Повреждений не обнаружено	Повреждений не обнаружено	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,51
59	03.09.2018	17:27	03.09.2018	17:50	0:23	ГРЭС-2	10-13	КЛ-10 кВ от ПС "ГРЭС-2" до ТП Т-9	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,47
60	08.09.2018	20:00	08.09.2018	21:08	1:08	Центральная	224	КЛ-6 кВ от ТП 605-35 до ТП 605-22	Отключение в результате повреждения КЛ-6 кВ сторонней организацией	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,39
61	12.09.2018	16:00	12.09.2018	16:38	0:38	ТЭЦ-1	605	КЛ-6 кВ от ТП 605-2 до ТП 605-25	Отключение в результате повреждения КЛ-6 кВ сторонней организацией	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,12
62	15.09.2018	12:40	15.09.2018	13:00	0:20	Коммунальная	Км-7	КЛ-10 кВ от ПС "Коммунальная" до РП "Сибирский"	Отключение в результате повреждения КЛ-10 кВ сторонней организацией	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,14

63	20.08.2018	15:50	20.08.2018	16:20	0:30	ТЭЦ-1	610	КЛ-6 кВ от ТП 603-9 до ТП 603-23	Отключение в результате повреждения КЛ-6 кВ створной организацией	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,65
64	20.08.2018	19:38	20.08.2018	20:20	0:42	Каштак	122	КЛ-10 кВ от ПС "Каштак" до ТП 366	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,02
65	24.09.2018	13:45	24.09.2018	18:15	4:30	Корнилово	Ко-14	ВЛ-10 кВ между оп. №13 и №14	Отключение в результате повреждения ВЛ-10 кВ, падение дерева	Восстановлено	0,72
66	26.09.2018	10:29	26.09.2018	11:59	1:30	Северная	403	КЛ-6 кВ от ТП 611-67 до ТП 610-66	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,96
67	28.09.2018	12:20	28.09.2018	15:20	3:00	Центральная	204	КЛ-6 кВ от ТП 604-87 до ТП 604-88	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,24
68	28.09.2018	12:20	28.09.2018	15:20	3:00	Центральная	204	КЛ-6 кВ от ТП 604-88 до ТП 604-68	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,24
69	28.09.2018	12:20	28.09.2018	15:12	2:52	Центральная	218	КЛ-6 кВ от ТП 604-128 до ТП 604-19	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,57
70	28.09.2018	13:00	28.09.2018	13:10	0:10	Центральная	219	Повреждений не обнаружено			0,25

Начальник СН и КК



И.В. Борисова