

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор ООО «Горсети»

Р.Х.Валитов

**Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности ООО "Горсети", вызванных авариями или внаплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и объеме недопоставленной электроэнергии за II квартал 2018 г.**

№ п/п	Дата отключения	Время отключения	Дата включения	Время включения	Продолжительность прекращения подачи эл.энергии	Подстанция, РП	Фидер	Оборудование	Причина	Мероприятия	Недоотпуск электроэнергии тыс. кВт.ч
<b>II квартал 2017 года</b>											
1	09.04.2018	10:40	09.04.2018	11:10	0:30	Северная	403	КЛ-6 кВ от ПС "Северная" до ТП 611-19	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,61
2	10.04.2018	10:23	10.04.2018	10:44	0:21	Солнечный	Со-5	ВЛ-10 кВ от РП "Солнечный" до ТП 450	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,33
3	11.04.2018	13:28	11.04.2018	14:44	1:16	Северная	409	КЛ-6 кВ от ТП 611-10 до ТП 611-13	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,61
4	13.04.2018	9:42	13.04.2018	11:41	1:59	Северо-Восточная	Вс-11	ВЛ-10 кВ от ПП-10 до РП "Березовский"	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Восстановлено	0,24
5	13.04.2018	12:02	13.04.2018	21:55	9:53	Северо-Восточная	Вс-8	КЛ-10 кВ от ПС "Северо-Восточная" до ТП 924	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Восстановлено	0,00
6	14.04.2018	01:59	14.04.2018	03:18	1:19	Южная	548	КЛ-6 кВ от ТП 671-50 до ТП 671-36	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,34
7	17.04.2018	15:18	17.04.2018	16:05	0:47	Южная	544		Повреждений не обнаружено		0,09
8	20.04.2018	00:56	20.04.2018	01:16	0:20	Мичуринский	М-6		Повреждений не обнаружено		0,07
9	20.04.2018	00:56	20.04.2018	01:44	0:48	Мичуринский	М-8	КЛ-10 кВ от ТП 222 до ТП 290	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,03
10	20.04.2018	02:50	20.04.2018	03:48	0:58	Северо-Восточная	Вс-26	КЛ-10 кВ от ТП 332 до ТП 330	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,96
11	21.04.2018	17:40	21.04.2018	18:11	0:31	Северо-Восточная	Вс-20	КЛ-10 кВ от ПС "Северо-Восточная" до ТП 424	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,18
12	22.04.2018	00:25	22.04.2018	01:11	0:46	Коммунальная	Км-17	КЛ-10 кВ от ТП 359 до ТП 301	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,56
13	22.04.2018	16:58	22.04.2018	17:30	0:32	Южная	509	КЛ-6 кВ от ПС "Южная" до ТП 604-38	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,69
14	23.04.2018	10:35	23.04.2018	11:41	1:06	Правобережная	716	КЛ-6 кВ от ПС "Правобережная" до ТП Т-10	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,10
16	23.04.2018	16:30	23.04.2018	19:04	2:34	Октябрьская	Ск-4	КЛ-10 кВ от ТП 85 до ТП 71	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Восстановлено	2,36
17	24.04.2018	11:55	24.04.2018	12:58	1:03	ЗПП-Г	Зп-6	КЛ-10 кВ от ТП 535 до ТП 43	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,21
18	24.04.2018	18:23	24.04.2018	18:55	0:32	Левобережная	Л-19		Повреждение в сетях сетевой организации		0,00
19	26.04.2018	05:14	26.04.2018	05:52	0:38	Алтайский	А-12	КЛ-10 кВ от РП "Алтайский" до ТП 329	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,08

20	27.04.2018	06:30	27.04.2018	07:24	0:54	Южная	532	КЛ-6 кВ от ПС "Южная" до РП "Южный"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
21	27.04.2018	06:30	27.04.2018	07:24	0:54	Южная	Ю-1	КЛ-6 кВ от РП "Южный" до ТП 604-97	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
22	27.04.2018	12:54	27.04.2018	13:29	0:35	Солнечный	яч. 16		Повреждений не обнаружено		0,00
24	29.04.2018	15:52	29.04.2018	15:52	0:00	Восточная	0		Некачественная поставка электроэнергии сетевой организацией		0,00
25	30.04.2018	15:46	30.04.2018	17:40	1:54	Западная	928	КВЛ-10 кВ от ПС "Западная" до ТП 940-6	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,30
26	03.05.2018	11:46	03.05.2018	12:40	0:54	ТЭЦ-1	604	КЛ-6 кВ от ТП 604-37 до ТП 611-71	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,10
27	05.05.2018	22:10	05.05.2018	22:52	0:42	Ягодный	Я-3	КЛ-10 кВ от РП "Ягодный" до ТП 355	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,41
28	07.05.2018	14:09	07.05.2018	14:09	0:00	Спутник	С-13	КВЛ-10 кВ от ПС "Спутник" до ТП 25	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
29	09.05.2018	04:50	09.05.2018	08:13	3:23	Каштак	120	КЛ-10 кВ от ТП 278 до ТП 276	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,70
30	09.05.2018	04:50	09.05.2018	08:13	3:23	Каштак	120	ТП 356	Отключение в результате выхода из строя элементов об. ТП	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,70
31	09.05.2018	07:41	09.05.2018	09:54	2:13	Каштак	124	КЛ-10 кВ от ТП 642 до ТП 668	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,61
32	13.05.2018	13:57	13.05.2018	15:12	1:15	ГРЭС-2	10-38	КЛ-10 кВ от ТП 425 до ТП 275	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,57
33	13.05.2018	13:57	13.05.2018	15:12	1:15	ГРЭС-2	10-38	КЛ-10 кВ от ТП 263 до ТП 363	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,57
34	15.05.2018	02:52	15.05.2018	03:08	0:16	Коммунальная	Км-14	КЛ-10 кВ от ТП 389 до ТП 429	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,15
35	18.05.2018	11:58	18.05.2018	12:46	0:48	Каштак	125	ТП 276	Отключение в результате выхода из строя об. ТП	Восстановлено	1,15
36	18.05.2018	19:14	18.05.2018	20:28	1:14	Октябрьская	О-14		Повреждений не обнаружено		1,43
37	21.05.2018	09:54	21.05.2018	11:25	1:31	Западная	940	ТП 940-16	Отключение в результате выхода из строя об. ТП	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,15
38	21.05.2018	18:35	21.05.2018	18:35	0:00	Солнечная	Сл-24	КЛ-10 кВ от ПС "Солнечная" до РП "Высотный"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
39	23.05.2018	01:01	23.05.2018	02:20	1:19	ТЭЦ-1	607	КЛ-6 кВ от ТП 605-16 до ТП 605-18	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,04
40	24.05.2018	15:09	24.05.2018	16:00	0:51	Тя3	Тз-17	ТП 671-57	Отключение в результате выхода из строя об. ТП	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,11
41	24.05.2018	17:17	24.05.2018	18:04	0:47	Тя3	Тз-6, Тз-17	ТП 671-53	Отключение в результате выхода из строя об. ТП	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,02
42	25.05.2018	15:22	25.05.2018	17:32	2:10	Западная	944	КЛ-10 кВ от ТП 944-26 до ТП 944-27	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	4,10
43	28.05.2018	15:40	28.05.2018	16:31	0:51	Нахимовский	Н-2	КЛ-10 кВ вывод от ТП 699 до ТП 120	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	4,33
44	28.05.2018	16:41	28.05.2018	19:58	3:17	Степановский	Ст-16	ТП 120	Отключение в результате выхода из строя элементов об. ТП	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,15
45	29.05.2018	17:25	29.05.2018	19:16	1:51	Западная	II СЩ		Повреждений не обнаружено		10,12
46	29.05.2018	17:25	29.05.2018	19:16	1:51	Западная	936	КЛ-10 кВ от ТП 402 до ТП 288	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
47	29.05.2018	17:25	29.05.2018	19:16	1:51	Западная	936		Повреждений не обнаружено		0,00
48	29.05.2018	19:53	29.05.2018	21:00	1:07	ТЭЦ-1	607	КЛ-6 кВ от ПС "ТЭЦ-1" до ТП "605-21"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,78
49	30.05.2018	15:20	30.05.2018	15:54	0:34	Научная	Нч-10		Повреждений не обнаружено		0,86

50	30.05.2018	15:20	30.05.2018	16:17	0:57	Научная	Нч-10	Нч-10	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Повреждений не обнаружено	Восстановлено	0,00
51	30.05.2018	15:20	30.05.2018	18:05	2:45	Научная	Нч-10	Нч-10	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Повреждений не обнаружено	Восстановлено	0,00
52	30.05.2018	20:01	30.05.2018	21:21	1:20	Каштак	107	107	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Повреждений не обнаружено	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,28
53	31.05.2018	06:15	31.05.2018	06:57	0:42	ГРЭС-2	10-07	10-07	Повреждений не обнаружено	Повреждений не обнаружено		1,59
54	31.05.2018	06:15	31.05.2018	07:09	0:54	Нахимовский	Н-4	Н-4	Повреждений не обнаружено	Повреждений не обнаружено		0,00
55	31.05.2018	06:15	31.05.2018	07:34	1:19	Нахимовский	Н-4	Н-4	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
56	02.06.2018	16:44	03.06.2018	01:36	8:51	Заводская	3-030	3-030	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Восстановлено	2,67
57	02.06.2018	16:36	02.06.2018	19:23	2:47	Ягодный	Я-8	Я-8	Повреждений не обнаружено	Повреждений не обнаружено		2,20
58	02.06.2018	18:12	02.06.2018	19:13	1:01	Коммунальная	Км-8	Км-8	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,44
59	03.06.2018	15:55	03.06.2018	16:54	0:59	Западная	927	927	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,64
60	03.06.2018	23:30	03.06.2018	23:30	0:00	Солнечная	Сл-24	Сл-24	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
61	04.06.2018	21:27	04.06.2018	22:16	0:49	Солнечная	Сл-15	Сл-15	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,19
62	05.06.2018	10:12	05.06.2018	11:36	1:24	Северо-Восточная	Вс-12	Вс-12	Отключение в результате выхода из строя элементов об. ТП	Отключение в результате выхода из строя элементов об. ТП		1,98
63	06.06.2018	15:42	06.06.2018	16:58	1:16	Западная	911	911	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,84
64	06.06.2018	15:42	06.06.2018	17:49	2:07	Западная	927	927	Повреждений не обнаружено	Повреждений не обнаружено		1,28
65	08.06.2018	14:20	08.06.2018	14:46	0:26	Северная	403	403	Отключение в результате повреждения КЛ-6 кВ сторонней организацией	Отключение в результате повреждения КЛ-6 кВ сторонней организацией	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,35
66	10.06.2018	22:14	10.06.2018	23:05	0:51	Октябрьская	О-17	О-17	Повреждений не обнаружено	Повреждений не обнаружено		0,62
67	11.06.2018	01:42	11.06.2018	02:11	0:29	Октябрьская	О-17	О-17	Повреждений не обнаружено	Повреждений не обнаружено		0,36
68	11.06.2018	04:29	11.06.2018	12:22	7:53	Восточная	Вс-8	Вс-8	Повреждений не обнаружено	Повреждений не обнаружено		0,00
69	12.06.2018	19:10	12.06.2018	20:30	1:20	Коммунальная	Км-11	Км-11	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,09
70	13.06.2018	12:17	13.06.2018	14:21	2:04	Каштак	К-4	К-4	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,60
71	13.06.2018	12:30	13.06.2018	15:23	2:53	Каштак	136	136	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
72	14.06.2018	15:26	14.06.2018	17:13	1:47	ТЭЦ-1	604	604	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	4,45
73	14.06.2018	15:35	14.06.2018	17:44	2:09	Степановский	Ст-13	Ст-13	Отключение в результате выхода из строя элементов ТП	Отключение в результате выхода из строя элементов ТП	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,88
74	14.06.2018	16:25	14.06.2018	20:41	4:16	Западная	928	928	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,60
75	14.06.2018	17:48	14.06.2018	18:33	0:45	Коммунальная	0	0	Повреждение в сетях сетевой организации	Повреждение в сетях сетевой организации		0,00
76	14.06.2018	17:48	14.06.2018	18:33	0:45	Северная	0	0	Повреждение в сетях сетевой организации	Повреждение в сетях сетевой организации		0,00
77	15.06.2018	09:15	15.06.2018	12:15	3:00	Западная	916	916	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,80
78	15.06.2018	16:49	15.06.2018	17:15	0:26	Октябрьская	О-9	О-9	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
79	18.06.2018	12:19	18.06.2018	13:43	1:24	ГРЭС-2	10-09	10-09	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,45

80	18.06.2018	12:19	18.06.2018	13:43	1:24	ГРЭС-2	10-13А	КЛ-10 кВ от ПС "ГРЭС-2" до ТП Т-9	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,45
81	18.06.2018	18:00	18.06.2018	18:53	0:53	Восточная	828	КЛ-10 кВ от ТП 18 до ТП 49	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,61
82	19.06.2018	13:01	19.06.2018	16:00	2:59	Северо-Восточная	Вс-8	КЛ-10 кВ от ПС "Северо-Восточная" до ТП 924	Повреждений не обнаружено		0,00
83	19.06.2018	14:10	19.06.2018	14:25	0:15	Южная	534	КЛ-6 кВ от ПС "Южная" до ТП 671-16	Отключение в результате повреждения КЛ-6 кВ сторонней организацией		0,17
84	20.06.2018	22:50	20.06.2018	23:32	0:42	Западная	940	КВЛ-10 кВ от ПС "Западная" до ТП 940-6	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,53
85	22.06.2018	11:43	22.06.2018	15:43	4:00	Сибкартель	Ск-1	оп. 2 около ТП 537	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,29
86	24.06.2018	16:58	24.06.2018	17:58	1:00	Мирный	Ми-16		Повреждений не обнаружено		0,28
87	25.06.2018	11:04	25.06.2018	11:32	0:28	Корнилово	Ко-9		Отключение в сетях сетевой организации		0,00
88	25.06.2018	13:27	25.06.2018	17:06	3:39	Корнилово	Ко-9		Отключение в сетях сетевой организации		0,00
89	25.06.2018	18:40	25.06.2018	20:00	1:20	Западная	944	КЛ-10 кВ от ПС "Западная" до ТП 944-34	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,55
90	26.06.2018	08:33	26.06.2018	10:37	2:04	Восточная	833	ТП 302	Отключение в результате выхода из строя элементов ТП	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,05
91	26.06.2018	08:33	26.06.2018	10:37	2:04	Восточная	833	КЛ-10 кВ от ТП 94 до ТП 302	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
92	27.06.2018	17:55	27.06.2018	18:35	0:40	Каштак	129	КЛ-10 кВ от ТП 484 до ТП 478	Отключение в результате выхода из строя элементов ТП	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,43
93	28.06.2018	12:43	28.06.2018	14:00	1:17	Спутник	С-21	КЛ-10 кВ от ТП 662 до ТП 130	Отключение в результате повреждения КЛ-10 кВ сторонней организацией		0,32
94	28.06.2018	18:25	28.06.2018	21:20	2:55	Западная	927	КЛ-10 кВ от ТП 944-22 до ТП 944-23	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,92
95	28.06.2018	19:20	28.06.2018	20:33	1:13	Западная	928		Повреждений не обнаружено		0,84
96	28.06.2018	19:20	28.06.2018	19:46	0:26	Западная	944		Повреждений не обнаружено		0,50
97	28.06.2018	19:48	28.06.2018	21:12	1:24	Трудовой	Тр-8	КЛ-10 кВ от ТП 942-82 до ТП 940-12	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,09
98	29.06.2018	14:08	29.06.2018	15:35	1:27	Корнилово	Ко-14		Повреждений не обнаружено		0,57



Начальник СН и КК

И.В. Борисова