

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор ООО «Горсети»



Р.Х. Валитов

Сводные данные об аварийных отключенных по границам территориальных зон деятельности ООО "Горсети", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и объеме недопоставленной электроэнергии за 2024 г.

№ п/п	Дата отключения	Время отключения	Дата включения	Время включения	Продолжительность перерыва в подаче электроэнергии	Подстанция, РП	Филей	Оборудование	Причина	Мероприятия	Недоотпуск электроэнергии тыс. кВт.ч
<b>2024 год IV квартал</b>											
1	02.10.2024	11:08	02.10.2024	12:40	1:32	Спутник	С-13	КВЛ-10 кВ от РВ-186 до ШП-37	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,20
2	03.10.2024	11:25	03.10.2024	12:50	1:25	Западная	915	КЛ-10 кВ от ПС "Западная" до РП "Трудовой"	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,72
3	04.10.2024	18:48	04.10.2024	20:10	1:22	Восточная	810	КЛ-10 кВ от ТП 106 до ТП 724	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,91
4	05.10.2024	15:34	05.10.2024	17:38	2:04	Заводская	3-05		Повреждений не обнаружено		0,48
5	05.10.2024	16:35	05.10.2024	18:10	1:35	Радиотехнический	Р-1		Повреждений не обнаружено		0,07
6	07.10.2024	8:20	07.10.2024	16:38	8:18	Народный	Нр-6		Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,60
7	07.10.2024	14:00	07.10.2024	16:50	2:50	Центральная	216	КЛ-6 кВ от ТП 604-12 до ТП 604-16	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,27
8	07.10.2024	14:00	07.10.2024	17:26	3:26	Центральная	228	КЛ-6 кВ от ПС "Центральная" до ТП 604-124	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,36
											<b>78,31</b>

9	07.10.2024	15:06	07.10.2024	16:26	1:20	ТИЗ	Тз-13	КЛ-6 кВ от ТП 604-115 до ТП 604-86	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,98
10	07.10.2024	16:05	07.10.2024	17:50	1:45	ГРЭС-2	1041	КЛ-10 кВ от ПС "ГРЭС-2" до ТП 361	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,27
11	08.10.2024	13:16	08.10.2024	15:20	2:04	Обезжелезования	ЛЭП-6		Повреждений не обнаружено		0,78
12	08.10.2024	21:47	08.10.2024	22:18	0:31	Солнечная	Ст-21	КЛ-10 кВ от ПС "Солнечная" до РП "Заречная"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,56
13	09.10.2024	2:10	09.10.2024	4:10	2:00	Каштак	130	КЛ-10 кВ от ПС "Каштак" до ТП 730.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,87
14	09.10.2024	12:24	09.10.2024	16:15	3:51	Обезжелезования	ЛЭП-6		Повреждений не обнаружено		1,44
15	09.10.2024	13:40	09.10.2024	14:36	0:56	Восточная	848		Повреждений не обнаружено		1,02
16	09.10.2024	13:40	09.10.2024	14:30	0:50	ЗПП-Г	Зп-5		Повреждений не обнаружено		0,15
17	09.10.2024	13:40	09.10.2024	15:30	1:50	Академическая	1 с.ш.		Повреждений не обнаружено		0,00
18	09.10.2024	16:35	09.10.2024	19:51	3:16	Пастера	Па-9	КВЛ-10 кВ от ТП 2 до ТП 714 оп. 20	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
19	09.10.2024	18:00	09.10.2024	22:52	4:52	Обезжелезования	ЛЭП-6		Повреждений не обнаружено		0,00
20	10.10.2024	6:52	10.10.2024	8:35	1:43	ЗПП-Г	Зп-32	КЛ-10 кВ от ТП 38А до ТП 1	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
21	10.10.2024	14:30	10.10.2024	15:30	1:00	Коммунальная	Км-16	КЛ-10 кВ от ТП 481 до ТП 459	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,32
22	10.10.2024	16:50	10.10.2024	18:28	1:38	Западная	927	КЛ-10 кВ от ТП 927-13 до ТП 927-23	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,69
23	12.10.2024	3:00	12.10.2024	3:50	0:50	Степановский	Нч-8 Ст-16		Повреждений не обнаружено		0,24

24	12.10.2024	17:35	12.10.2024	18:05	0:30	Восточная	835	КЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до РП "Мичуринский"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,47
25	16.10.2024	13:05	16.10.2024	14:05	1:00	Академическая	Ак-2	Повреждение КВЛ-10 кВ между оп. 8 и оп. 9	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Восстановлено	0,35
26	16.10.2024	16:15	16.10.2024	17:15	1:00	Академическая	Ак-2		Повреждений не обнаружено		0,35
27	21.10.2024	12:00	21.10.2024	13:22	1:22	ТИЗ	Тз-18	КЛ-6 кВ от ТП 671-59 до ТП 671-56			1,90
28	26.10.2024	23:20	26.10.2024	23:59	0:39	Заводская	З-08		Повреждений не обнаружено		0,86
29	28.10.2024	5:26	28.10.2024	8:50	3:24	Центральная	222	КЛ-6 кВ от ТП 604-61 до ТП 604-98	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,51
30	28.10.2024	9:10	28.10.2024	13:30	4:20	Академическая	Ак-15		Повреждений не обнаружено		2,64
31	28.10.2024	9:10	28.10.2024	13:10	4:00	Академическая	Ак-16		Повреждений не обнаружено		0,01
32	28.10.2024	9:52	28.10.2024	10:02	0:10	Центральная	222		Повреждений не обнаружено		0,12
33	29.10.2024	3:25	29.10.2024	7:54	4:29	Октябрьская	О-14	КВЛ-10 кВ от ШП-1 до ТП 609	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,60
34	05.11.2024	1:19	05.11.2024	1:49	0:30	Солнечная	П СШ		Повреждение в смежной сетевой организации	Восстановлено	1,34
35	05.11.2024	1:19	05.11.2024	3:50	2:31	Солнечная	Сл-7	КВЛ-10 кВ от ТП 497 до ТП 191	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,20
36	05.11.2024	4:18	05.11.2024	5:14	0:56	Солнечная	Сл-16	КЛ-10 кВ от ТП 782 до ТП 834	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,25
37	06.11.2024	10:40	06.11.2024	12:10	1:30	Восточная	824	КЛ-10 кВ от ТП 894 до ТП 234	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,30
38	06.11.2024	10:40	06.11.2024	12:20	1:40	Восточная	814	КЛ-10 кВ от РП "Грушинский" до ТП 942	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,40

39	06.11.2024	11:45	06.11.2024	13:40	1:55	Западная	911	КЛ-10 кВ от ТП 232 до ТП 516	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,87
40	08.11.2024	2:24	08.11.2024	3:28	1:04	Заводская	ПС		Повреждение в смежной сетевой организации	Восстановлено	3,66
41	08.11.2024	2:50	08.11.2024	4:35	1:45	Октябрьская	О-33	КЛ-10 кВ от ПС "Октябрьская" до РП "Радиотехнический"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,17
42	08.11.2024	7:15	08.11.2024	8:15	1:00	Сибкартель	Ск-6	КВЛ от ТП 83 до ТП 81	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,17
43	09.11.2024	11:22	09.11.2024	12:10	0:48	Восточная	835	КЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до РП "Мичуринский"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,19
44	09.11.2024	17:10	09.11.2024	19:02	1:52	Каштак	127	КЛ-10 кВ от ТП 131 до ТП 590	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,20
45	12.11.2024	19:24	12.11.2024	20:08	0:44	Восточная	833		Поврежденный не обнаружено		0,32
46	23.11.2024	15:20	23.11.2024	16:13	0:53	Каштак	138	КЛ-10 кВ от ПС "Каштак" до РП "Томскбабель"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
47	27.11.2024	17:02	27.11.2024	17:26	0:24	Октябрьская	О-3	КЛ-10 кВ от ПС "Октябрьская" до РП "Сибкартель"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,91
48	28.11.2024	15:11	28.11.2024	17:05	1:54	ГРС-2	1007	КЛ-10 кВ от ПС "ГРС-2 до ТП 16	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	5,19
49	28.11.2024	15:11	28.11.2024	16:48	1:37	ГРС-2	1011	КЛ-10 кВ от ПС "ГРС-2 до РП "Нахимовский"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,50
50	30.11.2024	2:40	30.11.2024	4:24	1:44	Восточная	814	КЛ-10 кВ от ТП 732 до ТП 984	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,97
51	06.12.2024	2:42	06.12.2024	4:33	1:51	ГРС-2	1007	КЛ-10 кВ от РП "Нахимовский" до ТП 699	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,34
52	09.12.2024	18:45	09.12.2024	22:55	4:10	Спутник	С-13	КЛ-10 кВ от ТП 25 до оп. № 11	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,33
53	11.12.2024	3:18	11.12.2024	5:10	1:52	Южная	534	КЛ-6 кВ от ТП 671-42 до ТП 671-32	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,89

54	13.12.2024	17:05	13.12.2024	20:08	3:03	Октябрьская	О-17	КЛ-10 кВ от ПС "Октябрьская" до ПП-1	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	4,75
55	13.12.2024	18:21	13.12.2024	19:43	1:22	Октябрьская	О-14		Повреждений не обнаружено		4,47
56	13.12.2024	18:22	13.12.2024	19:46	1:24	Октябрьская	О-2		Повреждений не обнаружено		4,60
57	13.12.2024	20:55	13.12.2024	22:20	1:25	Центральная	218	КЛ-6 кВ от ТП 604-136 до ТП 604-69	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,22
58	16.12.2024	1:50	16.12.2024	2:36	0:46	ТЭЦ-1	620	КЛ-6 кВ от ПС "ТЭЦ-1" до 603-25.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,09
59	17.12.2024	6:15	17.12.2024	7:12	0:57	ТИЗ	Тэ-10	КЛ-6 кВ от ТП Т-8 до ТП Т-12	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,10
60	17.12.2024	11:18	17.12.2024	11:32	0:14	Северо-Восточная	Вс-9		Повреждений не обнаружено		0,39
61	17.12.2024	16:15	17.12.2024	17:12	0:57	ЭПП-Г	Эп-6		Повреждений не обнаружено		0,00
62	17.12.2024	17:45	17.12.2024	20:58	3:13	Народный	Нр-6	КЛ-10 кВ от РВ-322 до ТП Нр-6-14	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,04
63	17.12.2024	18:10	17.12.2024	20:30	2:20	Западная	911	КЛ-10 кВ от оп. 26 до ТП 448	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,46
64	22.12.2024	3:20	22.12.2024	4:00	0:40	Научная	И СШ		Повреждение в смежной сетевой организации	Восстановлено	0,26
65	22.12.2024	8:48	22.12.2024	10:00	1:12	Северная	427	КЛ-6 кВ от ТП 611-53 до ТП 611-48	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,04

Начальник ООЗ



А.В. Самохин