

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор ООО «Горсети»



Р.Х. Валитов

Сводные данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности ООО "Горсети", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и объеме недопоставленной электроэнергии за 2024 г.

№ п/п	Дата отключения	Время отключения	Дата включения	Время включения	Продолжительность прекращения подачи эл.энергии	Подстанция, РП	Фидер	Оборудование	Причина	Мероприятия	Недоотпуск электроэнергии тыс. кВт.ч
<b>2024 года I квартал</b>											
1	04.01.2024	17:14	04.01.2024	18:16	1:02	ГРЭС-2	1041	ТП 345.	Отключение в результате выхода из строя об. ТП	Восстановлено	46,65 1,45
2	09.01.2024	0:30	09.01.2024	1:08	0:38	Заводская	35-14	КВЛ-35 кВ от ПС "Заводская" до ПС "Академическая".	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-35 кВ	Восстановлено	0,00
3	09.01.2024	1:05	09.01.2024	2:15	1:10	АГНКС	Ф-16	КВЛ-10 кВ от РП "АГНКС" до ТП 637, ТП 2 "3"	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Восстановлено	0,22
4	11.01.2024	2:50	11.01.2024	6:27	3:37	Мирный	вся		Повреждений не обнаружено.		1,92
5	11.01.2024	5:05	11.01.2024	5:33	0:28	ГРЭС-2	1007, Н-2		Повреждений не обнаружено.		0,04
6	11.01.2024	6:08	11.01.2024	6:25	0:17	Степановский	Ст-16		Повреждений не обнаружено.		0,08
7	11.01.2024	8:00	11.01.2024	11:28	3:28	Станция Обезжелезования	ЛЭП-6		Повреждений не обнаружено		1,31
8	11.01.2024	8:58	11.01.2024	13:21	4:23	Левобережная	Л-15		Повреждение в смежной сетевой организации	Восстановлено	3,16
9	12.01.2024	23:40	13.01.2024	0:37	0:57	Южная	508	КЛ-6 кВ от ТП 671-40 до ТП 671-46	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,75
10	14.01.2024	20:48	14.01.2024	21:43	0:55	Рыболово	РБ-11		Повреждений не обнаружено		0,27
11	14.01.2024	21:50	14.01.2024	22:19	0:29	Степановский	Нч-8, Ст-16		Повреждений не обнаружено		0,34
12	14.01.2024	22:50	14.01.2024	23:04	0:14	Нахимовский	Н-2		Повреждений не обнаружено		0,09
13	14.01.2024	23:44	14.01.2024	23:57	0:13	Богашево	Б-3		Повреждений не обнаружено		0,00
14	15.01.2024	1:15	15.01.2024	1:35	0:20	ГРЭС-2	1007, Н-2		Повреждений не обнаружено		0,18

15	15.01.2024	6:42	15.01.2024	8:37	1:55	Станция Обезжелезования	ЛЭП-6	Повреждений не обнаружено	0,72
16	18.01.2024	11:22	18.01.2024	12:35	1:13	ГРОС-2	1020	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	0,88
17	27.01.2024	14:45	27.01.2024	16:05	1:20	Северная	409	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-6 кВ	0,96
18	28.01.2024	22:40	28.01.2024	23:12	0:32	ТЭЦ-1	607	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	0,49
19	01.02.2024	23:55	02.02.2024	0:35	0:40	ТЭЦ-1	614	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	0,29
20	07.02.2024	15:44	07.02.2024	17:40	1:56	Коммунальная	Км-14, Сб-10	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	1,55
21	08.02.2024	0:04	08.02.2024	0:41	0:37	Октябрьская	О-37	Повреждений не обнаружено	0,27
22	08.02.2024	18:50	08.02.2024	21:10	2:20	Правобережная	726	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	1,12
23	09.02.2024	22:45	10.02.2024	0:44	1:59	Станция Обезжелезования	ЛЭП-5	Повреждений не обнаружено	1,10
24	09.02.2024	23:47	10.02.2024	0:45	0:58	Ягодный	Я-3	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	0,15
25	10.02.2024	8:02	10.02.2024	9:38	1:36	Станция Обезжелезования	ЛЭП-4	Повреждений не обнаружено	0,46
26	15.02.2024	22:42	15.02.2024	23:39	0:57	ТЭЦ-1	610	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	1,49
27	15.02.2024	22:42	16.02.2024	0:38	1:56	ТЭЦ-1	612	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	0,90
28	16.02.2024	17:00	16.02.2024	18:25	1:25	Северная	403	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	1,33
29	17.02.2024	4:36	17.02.2024	6:22	1:46	Восточная	834	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	2,57
30	25.02.2024	2:35	25.02.2024	3:47	1:12	ЗПП-Т	Зл-32	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	0,70
31	28.02.2024	2:40	28.02.2024	4:10	1:30	Западная	911	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	1,31
32	02.03.2024	22:15	02.03.2024	23:33	1:18	Солнечная	Сл-15	Повреждений не обнаружено	1,85
33	02.03.2024	22:15	02.03.2024	23:59	1:44	Солнечная	Сл-24	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	3,73
34	05.03.2024	18:33	05.03.2024	19:11	0:38	Украинский	Ук-9	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	0,15
35	07.03.2024	9:10	07.03.2024	10:18	1:08	Восточная	824	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	2,03
36	08.03.2024	6:28	08.03.2024	7:06	0:38	Ягодный	Я-10	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	0,32

37	11.03.2024	4:55	11.03.2024	6:33	1:38	Академическая	Ак-24	КЛ-10 кВ от ПС "Академическая" до ТП Ак-101, до ТП Ак-102	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,87
38	13.03.2024	6:45	13.03.2024	8:50	2:05	Сибирский	Сб-10	КВЛ-10 кВ РВ 146 до ТП 912	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Восстановлено	2,42
39	13.03.2024	21:40	13.03.2024	23:00	1:20	Октябрьская	О-14	ВЛ-10 кВ от оп. №11 до оп. №17	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Восстановлено	1,69
40	14.03.2024	21:35	14.03.2024	21:55	0:20	Октябрьская	О-33	КЛ-10 кВ от ПС "Октябрьская" до РП "Радиотехнический"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
41	18.03.2024	12:35	18.03.2024	13:19	0:44	ТЭЦ-1	607	КЛ-6 кВ от ПС "ТЭЦ-1" до ТП 605-21	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,51
42	20.03.2024	21:55	20.03.2024	23:14	1:19	Коммунальная	Км-7	КЛ-10 кВ от ПС "Коммунальная" до РП "Сибирский"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
43	21.03.2024	23:23	22.03.2024	0:55	1:32	Каштак	122	КЛ-10 кВ от ТП 338 до ТП 566	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,87
44	24.03.2024	8:37	24.03.2024	13:07	4:30	ЦРП Станция обезжелезования	ЛЭП-6	ТП 23В	Отключение в результате попадания животного в об. ТП	Восстановлено	1,70
45	30.03.2024	13:30	30.03.2024	14:40	1:10	Коммунальная	Км-11	КЛ-10 кВ от РП "Фрунзенский" до ТП 471	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,42

Начальник ООО



А.В. Самокиш