


УТВЕРЖДАЮ

Технический директор ООО «Горсети»



Р. Х. Валитов

Сводные данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности ООО "Горсети", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и объеме недоставленной электроэнергии за 2024 г.

№ п/п	Дата отключения	Время отключения	Дата включения	Время включения	Продолжит ельность прекраще ния подачи электроэнергии	Подстанция, РП	Фиде р	Оборудование	Причина	Мероприятия	Недоотпуск электроэнергии тыс. кВт.ч
1	04.04.2024	9:50	04.04.2024	10:12	0:22	ЗПП-Т	II секция	ВД-10 кВ от ТП 1 до ТП 22	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,16
2	06.04.2024	16:05	06.04.2024	18:16	2:11	Мирный	Ми-8	КЛ-10 кВ от оп. №17 до ТП 999	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,63
3	08.04.2024	15:51	08.04.2024	16:45	0:54	Мирный			Повреждение в смежной сетевой организации	Восстановлено	0,21
4	09.04.2024	14:03	09.04.2024	15:14	1:11	Каштак	125	КЛ-10 кВ от ТП 358 до ТП 378	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,16
5	09.04.2024	15:32	09.04.2024	16:05	0:33	Северо-Восточная	Вс-10		Повреждений не обнаружено		0,96
6	09.04.2024	17:30	09.04.2024	18:11	0:41	Каштак	122	КЛ-10 кВ от ТП 322 до ТП 350	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,09
7	11.04.2024	12:41	11.04.2024	13:01	0:20	Алгайский	А-16	КЛ-10 кВ от ТП 395 до ТП 327	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,16
8	13.04.2024	12:05	13.04.2024	16:42	4:37	ТИЗ	Тз-18	КЛ-6 кВ от ПС "ТИЗ" до ТП 671-68.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	7,87
9	13.04.2024	14:55	13.04.2024	15:30	0:35	ТИЗ	Тз-9		Повреждений не обнаружено		0,12
10	16.04.2024	10:22	16.04.2024	11:30	1:08	Правобережная	743	КЛ-6 кВ от ПС "Правобережная" до ТП 610-81	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,99
11	16.04.2024	16:50	16.04.2024	17:25	0:35	Октябрьская	О-17	КЛ-10 кВ от ТП-1 до ТП 443	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,06
12	17.04.2024	20:32	17.04.2024	21:31	0:59	ГРС-2	1013	КЛ-10 кВ от ПС "ГРС-2" до ТП Т-9	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,57
											184,69

13	19.04.2024	12:00	19.04.2024	13:10	1:10	Научная	Н+10	ВЛ-10 кВ от ТП 2"3" до ТП 399	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Восстановлено	0,46
14	20.04.2024	15:35	20.04.2024	17:08	1:33	Восточная	824	КЛ-10 кВ от ТП 386 до ТП 426	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,15
15	22.04.2024	13:21	22.04.2024	14:17	0:56	Центральная	224	КЛ-6 кВ от ТП 605-10 до ТП 603-13	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,06
16	23.04.2024	16:35	23.04.2024	17:36	1:01	Западная	928	КЛ-10 кВ от РП "ЛПК" до ТП 940-23А	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,38
17	23.04.2024	22:56	23.04.2024	23:21	0:25	Центральная	218	КЛ-6 кВ от ТП 604-125 до ТП 604-136	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,59
18	27.04.2024	9:30	27.04.2024	10:10	0:40	Октябрьская	О-14	КЛ-10 кВ от ТП 92 до оп. №27-11 к ТП 529	Поврежденный не обнаружено	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,29
19	27.04.2024	9:30	27.04.2024	10:20	0:50	Сибкарпель	Ск-10	КЛ-10 кВ от ТП 537 до ТП 435	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,40
20	29.04.2024	15:05	29.04.2024	16:00	0:55	Сибкарпель	Ск-9	КВЛ-10 кВ от ТП 537 до ТП 435	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,67
21	02.05.2024	6:05	02.05.2024	6:28	0:23	Октябрьская	О-14	Поврежденный не обнаружено	Поврежденный не обнаружено	0,27	
22	02.05.2024	6:05	02.05.2024	7:46	1:41	Октябрьская	О-14	Поврежденный не обнаружено	Поврежденный не обнаружено	0,86	
23	04.05.2024	16:08	04.05.2024	16:54	0:46	Северная	408	КЛ-6 кВ от ТП 611-70 до ТП 611-35	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,42
24	07.05.2024	14:07	07.05.2024	15:21	1:14	Радиотехнический	Р-2	КЛ-10 кВ от ТП 375 до ТП 809	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,41
25	07.05.2024	14:07	07.05.2024	16:09	2:02	Октябрьская	О-14	КЛ-10 кВ от ТП 295 до ТП 335	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,25
26	07.05.2024	19:00	07.05.2024	20:12	1:12	ТЭЦ-1	610	КЛ-6 кВ от ТП 604-94 до ТП 604-77	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,32
27	08.05.2024	4:17	08.05.2024	5:35	1:18	Коммунальная	Км-11	КЛ-10 кВ от РП "Фрунзенинский" до ТП 471.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,34
28	08.05.2024	10:43	08.05.2024	11:22	0:39	ТЭЦ-1	610	КЛ-6 кВ от ТП 604-40 до ТП 604-94	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,48
29	10.05.2024	14:01	10.05.2024	15:03	1:02	Профсоюзный	П-10	КЛ-10 кВ от ТП 940-14 до ТП 940-12	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,45
30	10.05.2024	19:16	10.05.2024	20:19	1:03	Октябрьская	О-2	КВЛ-10 кВ от ТП 21 до ТП 353	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,98
31	10.05.2024	21:25	10.05.2024	22:55	1:30	Центральная	215	КЛ-6 кВ от ТП 604-14 до ТП 604-25	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,54
32	10.05.2024	21:25	10.05.2024	22:55	1:30	Центральная	215	КЛ-6 кВ от ПС "Центральная" до ТП 604-141	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,35
33	12.05.2024	8:35	12.05.2024	9:25	0:50	Правобережная	1СШ	КЛ-6 кВ от ТП 610-10 до ТП 610-13	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,77
34	15.05.2024	10:50	15.05.2024	15:15	4:25	Мирный	Мн-15	ТП 6"3"	Отключение в результате выхода из строя об. ТП	Восстановлено	0,54
35	15.05.2024	16:30	15.05.2024	17:02	0:32	ГРЭС-2	1007	КЛ-10 кВ от ПС "ГРЭС-2" до ТП 16	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,54
36	15.05.2024	16:30	15.05.2024	18:22	1:52	Ягодный	Я-8	КЛ-10 кВ от ТП 223 до ТП 555	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,54

37	15.05.2024	16:30	15.05.2024	17:57	1:27	ГРЭС-2	1041	КЛ-10 кВ от ТП 361 до ТП 345	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,05
38	15.05.2024	16:54	15.05.2024	16:54	0:00	ТЭЦ-1	601	КЛ-6 кВ от ТП 610-23 до ТП 610-18	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
39	16.05.2024	11:54	16.05.2024	12:20	0:26	Восточная	810	КЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до ЦРП ДСМ	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,05
40	16.05.2024	11:54	16.05.2024	12:20	0:26	Восточная	III СШ		Повреждений не обнаружено		0,70
41	17.05.2024	10:32	17.05.2024	11:52	1:20	Степановский	Ст-10	КВЛ-10 кВ от РП "Степановский" до РВ 469 оп. №35	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Восстановлено	0,46
42	17.05.2024	10:37	17.05.2024	11:50	1:13	Северная	426		Повреждений не обнаружено		1,20
43	17.05.2024	10:37	17.05.2024	11:50	1:13	Северная	428	КЛ-6 кВ от ТП 611-38 до ТП 611-39	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,17
44	17.05.2024	10:55	17.05.2024	13:04	2:09	Научная	Нч-10	КЛ-10 кВ от РВ 2 "З"-1 на оп. №17 до ТП 2 "З"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,84
45	17.05.2024	11:07	17.05.2024	11:32	0:25	Научная	Нч-7	КЛ-10 кВ от ПС "Научная" до РП "Степановский"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,26
46	17.05.2024	11:07	17.05.2024	11:32	0:25	Научная	Нч-8, Ст-16	КЛ-10 кВ от ПС "Научная" до РП "Степановский"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,42
47	19.05.2024	6:14	19.05.2024	8:40	2:26	Научная	Нч-13	КЛ-10 кВ от ТП 733 до ТП 683	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,32
48	20.05.2024	3:54	20.05.2024	4:37	0:43	Коммунальная	Км-11	КЛ-10 кВ от ПС "Коммунальная" до РП "Фрунзенский"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,87
49	20.05.2024	5:12	20.05.2024	7:17	2:05	Северо-Восточная	Вс-21	КЛ-10 кВ от ТП 794 до ТП 962	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,33
50	22.05.2024	0:38	22.05.2024	1:25	0:47	Октябрьская	О-3	КЛ-10 кВ от РП "Сибкартель" до ТП 91	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,81
51	22.05.2024	0:38	22.05.2024	4:02	3:24	Октябрьская	О-9	КЛ-10 кВ от ТП 785 до ТП 215	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	4,00
52	25.05.2024	22:54	26.05.2024	1:00	2:06	Октябрьская	О-14	КВЛ-10 кВ от ПП-1 до ТП 125	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,80
53	27.05.2024	10:48	27.05.2024	12:33	1:45	Кожная	532	КЛ-6 кВ от ТП 671-12 до ТП 671-9	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,35
54	27.05.2024	14:02	27.05.2024	15:05	1:03	Октябрьская	О-9	КЛ-10 кВ от ТП 101 до ТП 309	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,16
55	29.05.2024	9:10	29.05.2024	10:38	1:28	ЦРП Станция обезжелезования	ЛЭП-5		Повреждений не обнаружено		0,83
56	29.05.2024	9:55	29.05.2024	12:30	2:35	Степановский	Ст-10		Повреждений не обнаружено		1,17
57	30.05.2024	9:30	30.05.2024	11:27	1:57	ТИЗ	Тз-12	КЛ-6 кВ от ТП 604-63 до ТП 671-30	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,14
58	30.05.2024	11:40	30.05.2024	12:14	0:34	Мирный	Мир-2		Повреждений не обнаружено		0,23
59	31.05.2024	9:33	31.05.2024	10:20	0:47	Научная	Нч-7	КЛ-10 кВ от ПС "Научная" до РП "Степановский"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,41

60	31.05.2024	9:33	31.05.2024	10:20	0:47	Научная	Нч-8	КЛ-10 кВ от ПС "Научная" до РП "Светлановский"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,74
61	01.06.2024	21:20	02.06.2024	2:27	5:07	Октябрьская	О-17	ВД-10 кВ от РВ 439 до РВ 441	Отключение в результате выхода из строя элементов ВД-10 кВ	Восстановлено	1,45
62	04.06.2024	14:04	04.06.2024	15:02	0:58	Октябрьская	О-3	КЛ-10 кВ от РП "Сибиртегель" до ТП 91	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,73
63	06.06.2024	18:38	06.06.2024	19:18	0:40	Коммунальная	Км-16	КЛ-10 кВ от ТП 459 до ТП 457	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,21
64	06.06.2024	22:43	06.06.2024	23:36	0:53	Мирный			Повреждение в смежной сетевой организации	Восстановлено	1,45
65	08.06.2024	1:22	08.06.2024	2:27	1:05	Каштак	131		Повреждений не обнаружено		1,68
66	08.06.2024	1:39	08.06.2024	4:40	3:01	Каштак	127	КЛ-10 кВ от ТП 986 до ТП 964	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,31
67	08.06.2024	14:12	08.06.2024	16:13	2:01	Пастера	Па-9	КВЛ-10 кВ от ТП 714 до ТП Ко-9-6	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,74
68	08.06.2024	19:08	08.06.2024	19:43	0:35	Северная	0		Повреждение в смежной сетевой организации	Восстановлено	4,51
69	09.06.2024	18:32	09.06.2024	19:14	0:42	Коммунальная	Км-30	КЛ-10 кВ от ТП 167 до ТП 799	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,34
70	10.06.2024	12:14	10.06.2024	13:54	1:40	Мирный	Ми-8	КВЛ-10 кВ от оп. №25-74 до ТП 759	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Восстановлено	0,27
71	11.06.2024	14:53	11.06.2024	16:00	1:07	Восточная	829	КЛ-10 кВ от ТП 40 до ТП 56	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,40
72	11.06.2024	14:53	11.06.2024	14:53	0:00	Восточная	821	КЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до РП "Березовский"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
73	11.06.2024	17:19	11.06.2024	19:10	1:51	Октябрьская	О-2	КВЛ-10 кВ от ТП 655 до РВ 245	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Восстановлено	1,74
74	12.06.2024	22:51	12.06.2024	23:19	0:28	ТНЗ	Тз-6		Повреждений не обнаружено		0,04
75	13.06.2024	15:31	13.06.2024	18:45	3:14	Западная	933	КЛ-10 кВ от ТП 940-48 до оп. №1 до ТП 942-83	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,03
76	13.06.2024	15:47	13.06.2024	21:24	5:37	Мирный	Ми-16	КВЛ-10 кВ от РВ-545 до ТП 677	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,26
77	14.06.2024	14:08	14.06.2024	16:00	1:52	Пастера	Па-9	КЛ-10 кВ от РВ 244 до ТП 1034	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,63
78	16.06.2024	0:08	16.06.2024	0:43	0:35	Коммунальная	Км-15	КЛ-10 кВ от ПС "Коммунальная" до РП "Тверской"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
79	16.06.2024	15:30	16.06.2024	16:10	0:40	Восточная	847	КЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до РП "Восточный"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,44
80	16.06.2024	17:05	16.06.2024	17:40	0:35	Нахимовский	Н-2	КЛ-10 кВ от РП "Нахимовский" до ТП 699	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,86
81	16.06.2024	17:02	16.06.2024	17:53	0:51	Ягодный	Я-3	КЛ-10 кВ от РП "Ягодный" до ТП 355	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,43
82	16.06.2024	18:16	16.06.2024	20:00	1:44	Орловка	35/50		Повреждение в смежной сетевой организации	Восстановлено	0,00

83	16.06.2024	19:27	16.06.2024	19:50	0:23	Украинский	Ук-12	ТП 291	Отключение в результате выхода из строя об. ТП	Восстановлено	0,39
84	16.06.2024	21:07	16.06.2024	22:09	1:02	Октябрьская	О-17	КВЛ-10 кВ от РВ-417 до ТП 727	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,30
85	18.06.2024	10:30	18.06.2024	11:45	1:15	Южная	545	КЛ-6 кВ от ТП 605-15 до ТП 605-36	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,98
86	18.06.2024	12:46	18.06.2024	14:21	1:35	Каптак	127	КВЛ-10 кВ от ТП 716 до ТП 164	Отключение в результате падения дерева на КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,88
87	21.06.2024	12:25	21.06.2024	13:00	0:35	Центральная	221	КЛ-6 кВ от ПС "Центральная" до ТП 604-92	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,34
88	21.06.2024	23:42	22.06.2024	0:10	0:28	Трудовой	Тр-8		Поврежденный не обнаружено		0,16
89	21.06.2024	23:42	22.06.2024	0:38	0:56	Западная	933		Поврежденный не обнаружено		0,16
90	21.06.2024	23:42	22.06.2024	2:54	3:12	Западная	940	КЛ-10 от ТП 940-18 до ТП 940-16	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,12
91	21.06.2024	23:42	22.06.2024	3:13	3:31	Западная	928	КЛ-10 кВ от ПС "Западная" до ТП 940-6	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	4,85
92	22.06.2024	3:00	22.06.2024	6:15	3:15	Восточная	834	КЛ-10 кВ от ТП 326 до ТП 222	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,96
93	22.06.2024	3:14	22.06.2024	4:48	1:34	Восточная	826	КЛ-10 кВ от ТП 394 до ТП 392	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,92
94	22.06.2024	8:35	22.06.2024	10:20	1:45	Западная	916	ТП 858	Отключение в результате выхода из строя об. ТП	Восстановлено	1,89
95	22.06.2024	10:56	22.06.2024	12:55	1:59	Мичуринский	М-15	КЛ-10 кВ от ТП 212 до ТП 214	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,68
96	22.06.2024	11:35	22.06.2024	12:44	1:09	Каштак	114	КЛ-10 кВ от РП "Каштак" до ТП 536	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,34
97	23.06.2024	13:48	23.06.2024	15:04	1:16	Западная	928		Поврежденный не обнаружено		1,15
98	24.06.2024	5:15	24.06.2024	5:15	0:00	Коммунальная	Км-16	КЛ-10 кВ от ПС Коммунальная" до РП "Тверской"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,75
99	25.06.2024	1:13	25.06.2024	1:43	0:30	ГРЭС-2	1039	КЛ-10 кВ от ПС "ГРЭС-2" до ТП 409	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
100	25.06.2024	6:35	25.06.2024	11:31	4:56	Радиотехнический	Р-1		Поврежденный не обнаружено		0,50
101	25.06.2024	14:58	25.06.2024	16:38	1:40	ГРЭС-2	1007	КВЛ-10 кВ от ТП 245 до ТП 568	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,22
102	25.06.2024	20:15	25.06.2024	21:00	0:45	Степановский	Ст-10	ВЛ-10 кВ от ТП 111 до ТП 112	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Восстановлено	0,47
103	25.06.2024	20:01	25.06.2024	22:10	2:09	ЦРП Станция обезжелезования	ЛЭП-5		Поврежденный не обнаружено		0,26
104	25.06.2024	20:05	26.06.2024	3:08	7:03	ЦРП Станция обезжелезования	ЛЭП-6		Поврежденный не обнаружено		1,16
105	25.06.2024	20:20	26.06.2024	1:57	5:37	Пастера	Па-9	ВЛ-10 кВ от ТП Ко-9-6 до ТП Ко-9-5	Отключение в результате выхода из строя об. ТП	Восстановлено	2,53
106	26.06.2024	0:15	26.06.2024	2:04	1:49	Северо-Восточная	Вс-11	ТП 594	Отключение в результате выхода из строя об. ТП	Восстановлено	4,14
107	26.06.2024	4:03	26.06.2024	7:11	3:08	Спутник	С-13	ВЛ-10 кВ от оп. №34-1 до оп. №34-3	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Восстановлено	1,74
										Восстановлено	1,36

108	27.06.2024	5:38	27.06.2024	7:08	1:30	Радиотехнический	Р-8	КЛ-10 кв от РП "Радиотехнический" до ТП 309	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,65
109	27.06.2024	13:05	27.06.2024	13:35	0:30	Коммунальная	Км-8	ВЛ-10 кв от ТП 173 до ТП 179А	Отключение в результате выхода из строя об. ТП	Восстановлено	0,33
110	27.06.2024	13:05	27.06.2024	13:54	0:49	Коммунальная	Км-14	КЛ-10 кв от ПС "Коммунальная" до РП Сибирский"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,81
111	27.06.2024	16:27	27.06.2024	18:12	1:45	ТИЗ	Тэ-12	ТП 671-40	Отключение в результате выхода из строя об. ТП	Восстановлено	1,57
112	28.06.2024	9:43	28.06.2024	10:21	0:38	Восточная	833	КЛ-10 кв от ТП 310 до ТП 800	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,08
113	28.06.2024	10:02	28.06.2024	11:27	1:25	Люксембург	Лю-8		Повреждений не обнаружено		0,66
114	28.06.2024	11:25	28.06.2024	13:04	1:39	Октябрьская	О-3	КЛ-10 кв от оп. № 65 до ТП 841	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,20
115	28.06.2024	14:47	28.06.2024	16:29	1:42	Каштак			Повреждение в смежной сетевой организации	Восстановлено	31,97
116	28.06.2024	14:57	28.06.2024	19:24	4:27	ГРЭС-2	1010	ТП 12.	Отключение в результате выхода из строя об. ТП	Восстановлено	11,46
117	28.06.2024	15:18	28.06.2024	17:31	2:13	Ягодный	Я-3		Повреждений не обнаружено		0,64
118	28.06.2024	16:02	28.06.2024	17:00	0:58	ГРЭС-2	1038	КЛ-10 кв от ТП 741 до ТП 499	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,25
119	28.06.2024	16:03	28.06.2024	19:44	3:41	Ягодный	Я-10	КЛ-10 кв от ТП 97 до ТП 393	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,14
120	28.06.2024	19:40	28.06.2024	21:25	1:45	Ягодный	Я-8	ТП 14	Отключение в результате выхода из строя об. ТП	Восстановлено	0,51
121	28.06.2024	21:10	28.06.2024	23:30	2:20	Центральная	218	КЛ-6 кв от ТП 604-67 до ТП 604-128	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,75
122	29.06.2024	0:22	29.06.2024	1:25	1:03	Западная	916	КЛ-10 кв от ТП 140 до ТП 141	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,07
123	29.06.2024	8:47	29.06.2024	10:05	1:18	ТЭЦ-1	607	КЛ-6 кв от ТП 605-3 до ТП 605-17	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,36
124	30.06.2024	9:06	30.06.2024	9:58	0:52	Коммунальная	Км-3	КЛ-10 кв от ПС "Коммунальная" до РП "Алтайский"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,24

Начальник ООЭ



А.В. Самокиш