

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор ООО «Горсети»

Р.Х. Валитов

Сводные данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности ООО "Горсети", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и объеме недопоставленной электроэнергии за 2025 г.

№ п/п	Дата отключения	Время отключения	Дата включения	Время включения	Продолжительность прекращения подачи электроэнергии	Подстанция, РП	Фидер	Оборудование	Причина	Мероприятия	Недоотпуск электроэнергии тыс. кВт.ч
III квартал 2025 года											
1	01.04.2025	19:36	01.04.2025	20:33	0:57	ТИЗ	Тз-12	КЛ-6 кВ от ПС "ТИЗ" до ТП 604-63А, ТП 604-60	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,10
2	01.04.2025	20:43	01.04.2025	21:35	0:52	ТИЗ	П с.ш.		Повреждение в смежной сетевой организации	Восстановлено	0,00
3	04.04.2025	14:33	04.04.2025	15:35	1:02	Профсоюзный	П-12	КЛ-10 кВ от ТП 940-18 до ТП 940-16, ТП 940-6	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,45
4	05.04.2025	5:20	05.04.2025	6:57	1:37	ЗПП-Г	Зп-27	КЛ-10 кВ от ТП 948 до ТП 966	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,28
5	05.04.2025	6:10	05.04.2025	15:45	9:35	Корнилово	Ко-13	РВ 11-КО-13 к ТП КО-13-17 (СНТ "Маяк")	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
6	05.04.2025	7:33	05.04.2025	9:55	2:22	Левобережная	Л-15		Повреждение в смежной сетевой организации	Восстановлено	3,68
7	09.04.2025	3:40	09.04.2025	3:40	0:00	Западная	932	КЛ-10 кВ от ПС "Западная" до ТП 929-1	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
8	11.04.2025	10:12	11.04.2025	11:34	1:22	Академическая	Ак-2	ВЛ-10 кВ от РВ 1-АК-2 до ТП АК-155, между оп. 28/1 и оп. 28/2.	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,48
9	12.04.2025	12:13	12.04.2025	19:03	6:50	ЗПП-Г	Зп-4	КВЛ-10кВ от ПС "ЗПП-Г" до РВ-158 на оп. 1	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	4,47
10	12.04.2025	12:17	12.04.2025	14:37	2:20	Октябрьская	О-17	КВЛ -10 кВ от ТП 84 до РВ-541	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,85
11	12.04.2025	13:12	12.04.2025	17:16	4:04	Западная	916	КЛ-10 кВ от ТП 848 до оп. 5 до ТП 140	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,90
12	12.04.2025	14:57	12.04.2025	17:19	2:22	Западная	936		Повреждений не обнаружено		1,27
13	14.04.2025	17:26	14.04.2025	18:47	1:21	Заводская	3-07	КЛ-10 кВ от ТП 180 до ТП 182	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,41

14	14.04.2025	17:26	14.04.2025	19:48	2:22	Заводская	3-05	КЛ-6 кВ от ТП 604-15 до ТП 604-102	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Восстановлено	1,10
15	17.04.2025	7:30	17.04.2025	8:35	1:05	Центральная	215	КЛ-6 кВ от ТП 604-100 до ТП 604-124	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,71
16	17.04.2025	7:30	17.04.2025	8:35	1:05	Центральная	221	КЛ-10 кВ от РП "Хлебозавод" ф. ХЛ-9 до ТП 618.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,53
17	17.04.2025	10:20	17.04.2025	11:00	0:40	Северо-Восточная	Вс-18		Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,15
18	17.04.2025	20:01	17.04.2025	20:40	0:39	Хлебозавод	ХЛ-7		Повреждений не обнаружено		0,06
19	17.04.2025	20:03	17.04.2025	22:18	2:15	Заводская	3-05	КВЛ-10 кВ от оп.13 до ТП 3-05-19.	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,63
20	21.04.2025	16:33	21.04.2025	19:11	2:38	Каштак	119	КЛ-10 кВ от ТП 814 до РВ 202	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,29
21	21.04.2025	16:33	21.04.2025	17:55	1:22	Каштак	К-5	КЛ-10 кВ от ТП 268 до ТП 284	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,89
22	24.04.2025	11:40	24.04.2025	12:46	1:06	ГРЭС-2	1009	КЛ-10 кВ от ТП Т-3 до ТП 63	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,48
23	27.04.2025	3:30	27.04.2025	4:55	1:25	Пастера	Па-9	КЛ-10 кВ от ТП 714 до оп. 18 к ТП КО-9-6	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,23
24	28.04.2025	21:56	29.04.2025	0:23	2:27	Коммунальная	Км-11	КЛ-10 кВ от ТП 407 до ТП 363	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,99
25	30.04.2025	14:50	30.04.2025	16:00	1:10	ГРЭС-2	1010	КЛ-10 кВ от ПС "ГРЭС-2" до РП "Ягодный", до ТП 12	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,63
26	01.05.2025	0:50	01.05.2025	1:54	1:04	Солнечная	Сл-16	КЛ-10 кВ от ТП 712 до ТП 978	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,55
27	03.05.2025	8:40	03.05.2025	10:10	1:30	ЗПП-Т	Зп-32	КЛ-10 кВ от ТП 948 до ТП 966	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,68
28	03.05.2025	9:22	03.05.2025	10:22	1:00	ГРЭС-2	1013	КЛ-10 кВ от ПС "ГРЭС-2" до РП "Ягодный"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,27
29	03.05.2025	9:25	03.05.2025	15:42	6:17	ГРЭС-2	634	ТП 634-4	Отключение в результате выхода из строя элементов об. ТП	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,43
30	03.05.2025	13:17	03.05.2025	14:05	0:48	Западная	928	КЛ-10 кВ от ТП 940-6 до ТП 940-8	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,11
31	03.05.2025	13:50	03.05.2025	14:10	0:20	ГРЭС-2	1038	КЛ-10 кВ от ПС "ГРЭС-2" до ТП 265	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,58
32	03.05.2025	14:17	03.05.2025	16:00	1:43	ГРЭС-2	1010	КЛ-10 кВ от ПС "ГРЭС-2" до РП "Ягодный", до ТП 12	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,85
33	03.05.2025	14:35	03.05.2025	15:50	1:15	ГРЭС-2	1041	КЛ-10 кВ от ПС "ГРЭС-2" до ТП 361	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,08
34	05.05.2025	14:00	05.05.2025	15:35	1:35	ТП-3 АО "Сибкабель"	яч.7	КЛ-10 кВ от ТП 209У яч.3 до ТП 4У.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,65
35	07.05.2025	6:53	07.05.2025	9:22	2:29	Восточная	832	КЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до ТП Т-6	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,74
36	07.05.2025	7:35	07.05.2025	8:00	0:25	Восточная	825	КЛ-10 кВ от ТП ТЭСМ до ТП Т-6.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,06
37	07.05.2025	20:20	07.05.2025	21:22	1:02	Заводская	3-07	КЛ-10 кВ от ТП 1084 до ТП 692	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,74

38	08.05.2025	3:45	08.05.2025	4:24	0:39	ГРЭС-2	1020	КЛ-10 от ТП 199 до ТП 123	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,22
39	08.05.2025	3:45	08.05.2025	4:55	1:10	ГРЭС-2	1009	КЛ-10 кВ от ТП Т-3 до ТП 63	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,08
40	08.05.2025	12:20	08.05.2025	14:23	2:03	Академическая	Ак-15	КЛ-10 кВ от РВ 9-Ак-15 до ТП Ак-15-16	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,30
41	08.05.2025	18:19	08.05.2025	21:30	3:11	Левобережная	Л-15	ВЛ-10 кВ ф. Л-15 от ТП 3-В-Л-15 до ТП Л-15-33, ТП Л-13-7, ТП Л-15-5.	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,69
42	09.05.2025	12:55	09.05.2025	16:00	3:05	Октябрьская	О-14	КВЛ-10 кВ от оп. 4-8 до ТП 763.	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,34
43	11.05.2025	19:16	11.05.2025	19:16	0:00	Научная	Нч-8	КЛ-10 кВ от ПС "Научная" до РП "Степановский"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
44	11.05.2025	20:30	11.05.2025	20:30	0:00	Октябрьская	О-3	КЛ-10 кВ от ПС "Октябрьская" до РП "Сибкартель"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
45	12.05.2025	21:12	12.05.2025	22:47	1:35	ТИЗ	Тз-13	КЛ-10 кВ от ТП 604-115 до ТП 604-86	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,90
46	12.05.2025	21:40	13.05.2025	0:27	2:47	ТЭЦ-1	607	КЛ-6 кВ от ТП 605-21 до ТП 605-16	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,97
47	14.05.2025	11:47	14.05.2025	13:25	1:38	Каштак	119	КЛ-10 кВ от ТП 476 до ТП 814	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,04
48	14.05.2025	11:47	14.05.2025	12:51	1:04	Каштак	135	КЛ-10 кВ от ТП 650 до ТП 938	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,46
49	15.05.2025	22:22	16.05.2025	5:43	7:21	Северо-Восточная	Вс-21	КЛ-10 кВ от ТП 996 до ТП 794	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	5,66
50	16.05.2025	0:28	16.05.2025	2:28	2:00	Октябрьская	О-9	КЛ-10 кВ от ТП 103 до ТП 785	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,35
51	16.05.2025	8:50	17.05.2025	0:32	15:42	Октябрьская	О-13	КЛ-10 кВ от ТП 26 до ТП 17.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
52	18.05.2025	14:10	18.05.2025	14:10	0:00	Солнечная	Сл-15	КЛ-10 кВ от ПС "Солнечная" до ТП 630	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
53	19.05.2025	20:37	19.05.2025	21:45	1:08	Коммунальная	Км-15	КЛ-10 кВ от ТП 349 до ТП 323	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,53
54	21.05.2025	15:43	21.05.2025	17:20	1:37	Октябрьская	О-17	КЛ-10 кВ от ТП 467 до РВ 239	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,94
55	23.05.2025	13:40	23.05.2025	15:00	1:20	Научный	Нч-10	КВЛ-10 кВ от ТП 539 до ТП 671 оп. 1	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,52
56	23.05.2025	13:40	23.05.2025	15:13	1:33	Степановский	Ст-10	КВЛ-10 кВ от РВ-603 до РВ-605 оп. 5-3	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,54
57	23.05.2025	17:49	23.05.2025	18:48	0:59	Заводская	З-05	ТП 3-05-23	Отключение в результате выхода из строя элементов об. ТП	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,44
58	23.05.2025	19:04	23.05.2025	20:01	0:57	Заводская	З-07	КЛ-10 кВ от ТП 692 до ТП 422	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,98
59	24.05.2025	14:50	24.05.2025	17:17	2:27	Западная	928	КЛ-10 кВ от ПС "Западная" до ТП 940-6	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,52
60	24.05.2025	18:38	24.05.2025	19:24	0:46	Каштак	111	Повреждений не обнаружено			1,19

61	24.05.2025	18:38	24.05.2025	20:00	1:22	Каштак	114	КЛ-10 кВ от РП "Каштак" до ТП 536	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,70
62	24.05.2025	18:38	24.05.2025	19:27	0:49	Каштак	122	КЛ-10 кВ от ТП 366 до ТП 278	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,51
63	24.05.2025	18:38	24.05.2025	19:47	1:09	Каштак	131	КЛ-10 кВ от ПС "Каштак" до ТП 582	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,79
64	24.05.2025	23:20	25.05.2025	23:53	0:33	Восточная	835	КЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до РП "Мичуринский"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,32
65	24.05.2025	23:20	25.05.2025	1:00	1:40	Грузинский	813	КЛ-10 кВ от ТП 142 до ТП 60	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,09
66	25.05.2025	14:00	25.05.2025	16:43	2:43	ГРЭС-2	1010	КЛ-10 кВ от ПС "ГРЭС-2" до РП "Ягодный", ТП 12	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	5,13
67	25.05.2025	14:00	25.05.2025	16:43	2:43	ГРЭС-2	1013	КЛ-10 кВ от ТП 233 до ТП 229	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,97
68	25.05.2025	15:25	25.05.2025	15:45	0:20	ГРЭС-2	1020	Повреждений не обнаружено			0,16
69	26.05.2025	19:48	26.05.2025	20:02	0:14	ЗПП-Т	Зп-21	КЛ-10 кВ от ТП 884 до ТП 862	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,05
70	27.05.2025	13:10	27.05.2025	13:38	0:28	ТЭЦ-1	604	КВЛ-6 кВ от ТП 604-53 до ТП 604-55	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,20
71	27.05.2025	16:13	27.05.2025	17:05	0:52	ТИЗ	Тз-9	КЛ-6 кВ от ТП 671-69 до ТП 671-60	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,17
72	29.05.2025	10:18	29.05.2025	11:24	1:06	Коммунальная	Км-4	КЛ-10 кВ от ПС "Коммунальная" до РП "Алтайский"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,61
73	29.05.2025	10:18	29.05.2025	11:18	1:00	Сибирский	Сб-10	КЛ-10 кВ от ТП 709 яч. 2 до ТП 179 яч. 6	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,60
74	29.05.2025	10:18	29.05.2025	10:38	0:20	Сибирский	Сб-9	Повреждений не обнаружено			0,02
75	29.05.2025	15:56	29.05.2025	16:43	0:47	Академическая	Ак-6	Повреждений не обнаружено			0,05
76	30.05.2025	7:32	30.05.2025	9:02	1:30	Западная	911	КЛ-10 кВ от ТП 162 до ТП 488	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,31
77	30.05.2025	8:50	30.05.2025	10:46	1:56	Западная	933	КЛ-10 кВ от ТП 942-77 до ТП 942-80	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,33
78	30.05.2025	8:53	30.05.2025	9:08	0:15	Западная	915	КЛ-10 кВ от ПС "Западная" до РП "Трудовой"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,18
79	30.05.2025	9:05	30.05.2025	10:29	1:24	Западная	911	КЛ-10 кВ от ТП 162 до ТП 270.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,07
80	30.05.2025	15:05	30.05.2025	16:33	1:28	Каштак	114	КЛ-10 кВ от ТП 262 до ТП 596.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,47
81	30.05.2025	19:20	30.05.2025	20:28	1:08	Центральная	221	КЛ-10 кВ ТП 604-91 до ТП 604-57А.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,42
82	30.05.2025	20:02	30.05.2025	20:18	0:16	Центральная	217	КЛ-10 кВ от ТП 604-131 до ТП 604-121	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,05
83	01.06.2025	22:01	01.06.2025	23:17	1:16	Коммунальная	Км-17	КЛ-10 кВ от ТП 781 до ТП 359.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,21
84	02.06.2025	12:05	02.06.2025	14:30	2:25	Октябрьская	О-17	КВЛ-10 кВ от III-36 до ТП 84 оп. 10.	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,40
85	02.06.2025	15:00	02.06.2025	19:33	4:33	Народный	Нр-6	КВЛ-10 кВ от РВ-308 до ТП НР-6-9	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00

86	02.06.2025	16:02	02.06.2025	19:45	3:43	Богашево	Б-3	ВЛ-10 кВ от оп. 84/23 до ТП Б-3-30.	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
87	02.06.2025	19:10	02.06.2025	21:08	1:58	Сибкартель	Ск-9	КВЛ-10 кВ от оп. 80 до ТП 807.	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,43
88	03.06.2025	16:08	03.06.2025	16:08	0:00	Каштак	133	КЛ-10 кВ от ПС "Каштак" до РП "Томскабель".	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
89	07.06.2025	9:08	07.06.2025	9:45	0:37	Солнечная	Сл-15	КЛ-10 кВ от ПС "Солнечная" до РП "Высотный".	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
90	07.06.2025	14:45	07.06.2025	15:32	0:47	Октябрьская	III с.ш.	Повреждений не обнаружено			1,33
91	09.06.2025	22:25	09.06.2025	22:45	0:20	ГРЭС-2	1009	КЛ-10 кВ от ПС "ГРЭС-2" до ТП Т-3.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,15
92	11.06.2025	6:25	11.06.2025	6:56	0:31	Южная	I с.ш.	КЛ-6 кВ от РП "Учебный" до РП "Южный", ф. У-14.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,31
93	11.06.2025	6:37	11.06.2025	7:29	0:52	Октябрьская	О-14	Повреждение в смежной сетевой организации		Восстановлено	0,74
94	11.06.2025	6:37	11.06.2025	11:40	5:03	Октябрьская	О-17	Повреждение в смежной сетевой организации		Восстановлено	2,93
95	12.06.2025	0:15	12.06.2025	1:41	1:26	Каштак	127	КЛ-10 кВ от ТП 964 до ТП 986	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,42
96	13.06.2025	2:20	13.06.2025	4:50	2:30	Октябрьская	О-14	КВЛ-10 кВ от ПП-1 до РВ 717	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,14
97	13.06.2025	2:20	13.06.2025	3:54	1:34	Радиотехнический	Р-8	КЛ-10 кВ от РП "Радиотехнический" до ТП 309	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,05
98	13.06.2025	3:57	13.06.2025	4:25	0:28	Октябрьская	О-40	Повреждений не обнаружено			0,05
99	13.06.2025	14:20	13.06.2025	14:57	0:37	Богашево	Б-7	ВЛ-10 кВ от РВ 15-Б-7 оп.119/1 до ТП Б-7-41, ТП Б-7-40, ТП Б-7-39	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
100	13.06.2025	16:07	13.06.2025	17:14	1:07	Восточная	814	КВЛ-10 кВ от РВ 230 оп.1-1 до ТП 819	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,56
101	13.06.2025	18:50	13.06.2025	21:20	2:30	Народный	Нр-6	КЛ-10 кВ от РП 320 до ТП НР-6-13	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
102	15.06.2025	6:07	15.06.2025	7:15	1:08	Каштак	135	КЛ-10 кВ от ПС "Каштак" до ТП 650	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,45
103	15.06.2025	14:25	15.06.2025	16:07	1:42	Октябрьская	О-17	КВЛ-10 кВ от ТП 84 до ПП-12	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,99
104	15.06.2025	14:50	15.06.2025	17:24	2:34	Научная	Нч-9	Повреждение в смежной сетевой организации		Восстановлено	0,00
105	15.06.2025	15:06	15.06.2025	16:30	1:24	Богашево	Б-3	Повреждений не обнаружено			0,00
106	15.06.2025	15:20	15.06.2025	16:30	1:10	Лоскутово	Лк-7	Повреждений не обнаружено			0,00
107	15.06.2025	17:14	15.06.2025	18:51	1:37	Богашево	Б-7	Повреждений не обнаружено			0,00
108	19.06.2025	4:07	19.06.2025	6:54	2:47	Каштак	127	КВЛ-10 кВ от РВ 188 до ТП 960	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,21
109	21.06.2025	5:15	21.06.2025	6:27	1:12	Заводская	З-08	Повреждений не обнаружено			1,48
110	21.06.2025	20:10	21.06.2025	22:48	2:38	Копылово	К-16	КВЛ-10 кВ от РВ 10-К-16 до ТП К-16-28.	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
111	23.06.2025	10:20	23.06.2025	12:00	1:40	ГРЭС-2	1010	Повреждений не обнаружено			3,75

112	24.06.2025	23:55	25.06.2025	1:36	1:41	Восточная	833	ТП 556	Отключение в результате выхода из строя элементов об. ТП	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,48
113	30.06.2025	14:25	30.06.2025	15:44	1:19	Мирный	Ми-2		Повреждений не обнаружено		0,00
114	30.06.2025	14:35	30.06.2025	15:15	0:40	ЗПП-Т	Зл-21		Повреждений не обнаружено		0,00
115	30.06.2025	14:48	30.06.2025	15:15	0:27	Северная	Вся		Повреждений не обнаружено		0,00
116	30.06.2025	14:48	30.06.2025	17:07	2:19	Северная	428	ТП 611-6	Отключение в результате выхода из строя элементов об. ТП	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
117	30.06.2025	16:15	30.06.2025	18:00	1:45	Каштак	116	КВЛ-10 кВ от ПС "Каштак" до ТП 364, сторону РВ-258	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
118	30.06.2025	19:25	30.06.2025	21:50	2:25	Народный	Нр-6	КВЛ-10 кВ от РП 318 до ТП НР-6-12	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00

Начальник ООО ПТС  А.В. Самохиш