

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор ООО «Горсети»


Р.Х. Валитов

Сводные данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности ООО "Горсети", вызванных авариями или внешними отключениями объектов электросетевого хозяйства и объеме недопоставленной электроэнергии за 2025 г.

№ п/п	Дата отключения	Время отключения	Дата включения	Время включения	Продолжительность перерыва подачи эл.энергии	Подстанция, РП	Фидер	Оборудование	Причина	Мероприятия	Недоотпуск электроэнергии тыс. кВт.ч
I квартал 2025 года											104,67
1	08.01.2025	6:50	08.01.2025	7:43	0:53	ТЭЦ-1	605	КЛ-6 кВ от ТП 605-2 до ТП 605-25	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,66
2	09.01.2025	16:03	09.01.2025	17:22	1:19	Солнечная	Сл-6	КЛ-10 кВ от ТП 676 до ТП 742	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,39
3	09.01.2025	17:54	09.01.2025	19:07	1:13	Солнечная	Сл-22	КВЛ-10 кВ от ТП 575 до РВ-271 оп. №4-1	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,54
4	12.01.2025	3:50	12.01.2025	4:50	1:00	Северо-Восточная	Вс-11	КВЛ-10 кВ от III-10 до РП "Березовский"	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,64
5	13.01.2025	17:20	13.01.2025	18:10	0:50	Центральная	222	КЛ-6 кВ от ТП 604-96 до ТП 604-64	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,51
6	17.01.2025	15:46	17.01.2025	17:35	1:49	Восточная	826	КЛ-10 кВ от ТП 324 до ТП 290	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,19
7	19.01.2025	18:15	19.01.2025	19:05	0:50	Каштак	122	КЛ-10 кВ от ТП 278 до ТП 322	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,25
8	20.01.2025	10:01	20.01.2025	11:56	1:55	Академическая	Ак-15		Повреждение в смежной сетевой организации	Восстановлено	1,17
9	20.01.2025	18:25	20.01.2025	22:01	3:36	Сибкабель	Ск-10		Повреждений не обнаружено		5,55
10	22.01.2025	12:08	22.01.2025	13:47	1:39	Восточная	829	КЛ-10 кВ от ТП 40 до ТП 74	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,19
11	22.01.2025	15:46	22.01.2025	17:20	1:34	Октябрьская	О-14		Повреждений не обнаружено		2,27
12	22.01.2025	16:00	22.01.2025	18:21	2:21	ЦРП-10 кВ Станция "Обезжелезования"	ЛЭП-5		Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,30

13	22.01.2025	16:03	22.01.2025	18:02	1:59	Пастера	Па-9		Повреждений не обнаружено		2,85
14	22.01.2025	16:03	22.01.2025	22:35	6:32	Октябрьская	О-3		Повреждений не обнаружено		14,89
15	22.01.2025	16:05	22.01.2025	23:15	7:10	Заволочая	З-05	ВЛ-10 кВ от РВ 5-3-05 до ТП 3-05-10.	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	5,20
16	22.01.2025	16:42	22.01.2025	19:56	3:14	Академическая	Ак-15	ВЛ-10 кВ от РВ 1-Ак-15 до ТП Ак-15-4	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,97
17	22.01.2025	18:00	22.01.2025	22:35	4:35	Октябрьская	О-2		Повреждений не обнаружено		8,78
18	22.01.2025	18:47	22.01.2025	22:37	3:50	Октябрьская	О-14		Повреждений не обнаружено		7,54
19	22.01.2025	19:50	23.01.2025	1:23	5:33	Солнечная	Сл-22	КВЛ-10 кВ от ТП 565 до РВ 285, до ТП 575	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,38
20	22.01.2025	21:28	23.01.2025	1:23	3:55	Солнечная	Сл-7		Повреждений не обнаружено		1,88
21	22.01.2025	23:25	23.01.2025	14:30	15:05	Мирный	Ми-16		Повреждений не обнаружено		1,74
22	24.01.2025	18:30	24.01.2025	20:00	1:30	Степановский	Ст-7		Повреждений не обнаружено		1,26
23	25.01.2025	11:02	25.01.2025	12:22	1:20	Западная		ВЛ-10 кВ от ТП 940-19 до ТП 940-31	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,61
24	27.01.2025	0:25	27.01.2025	1:10	0:45	Каптак	131	КЛ-10 кВ от ТП 626 до ТП 240	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,23
25	27.01.2025	6:15	27.01.2025	11:42	5:27	Восточная	810	КЛ-10 кВ от ТП 106 до ТП 724	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,90
26	27.01.2025	11:04	27.01.2025	11:30	0:26	ГРЭС-2	1041	КЛ-10 кВ от ПС "ГРЭС-2" до ТП 361	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,76
27	28.01.2025	19:25	28.01.2025	20:15	0:50	Сибкарель	Ск-10		Повреждений не обнаружено		1,21
28	20.02.2025	12:20	20.02.2025	13:48	1:28	Восточная	35-27	ВЛ-35 кВ между оп.102 и оп. 103.	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-35 кВ, из-за падения дерева	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,64
29	05.03.2025	8:38	05.03.2025	9:28	0:50	ЗПП-Т	II с.ш. Па-12	КВЛ-10 кВ от оп. 87 до ТП 782	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,36
30	07.03.2025	11:21	07.03.2025	12:10	0:49	ЗПП-Т	II с.ш. Па-12	КВЛ-10 кВ от ТП 1 до ТП 22	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,52
31	07.03.2025	16:54	07.03.2025	17:11	0:17	Северо-Восточная	Вс-12	РП "Иркутский"	Отключение в результате выхода из строя элементов об. РП.	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,09
32	17.03.2025	17:17	17.03.2025	18:33	1:16	Правобережная	743	КЛ-6 кВ от ПС "Правобережная" до ТП 610-38, ТП 610-81	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,04
33	19.03.2025	14:54	19.03.2025	16:26	1:32	Октябрьская	О-9	КЛ-10 кВ от ТП 697 до ТП 607	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,05
34	20.03.2025	6:54	20.03.2025	8:05	1:11	Каптак	122	КЛ-10 кВ от ТП 308 до ТП 416	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,24
35	20.03.2025	22:32	20.03.2025	23:35	1:03	ГРЭС-2	ф.100 9	КЛ-10 кВ от ПС "ГРЭС-2" до ТП Т-3	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,50
36	20.03.2025	22:32	20.03.2025	23:40	1:08	ГРЭС-2	ф.101 0	КЛ-10 кВ от ПС "ГРЭС-2" до РП "Ягодный", до ТП 12	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,63

37	20.03.2025	22:32	20.03.2025	23:20	0:48	ГРЭС-2	Ф.103 9	КЛ-10 кВ от ПС "ГРЭС-2" до ТП 409	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,32
38	21.03.2025	17:42	21.03.2025	18:42	1:00	ТЭЦ-1	613	КЛ-6 кВ от ТП 603-18 до ТП 603-19	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,98
39	21.03.2025	18:20	21.03.2025	19:43	1:23	Солнечная	Сл-22	КЛ-10 кВ от РВ 182 до ТП 940	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,84
40	21.03.2025	21:30	21.03.2025	22:28	0:58	ТЭЦ-1	619		Повреждений не обнаружено		0,50
41	22.03.2025	11:00	22.03.2025	12:43	1:43	Солнечная	Сл-6	КЛ-10 кВ от РВ 344 до ТП КНС	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,07
42	24.03.2025	20:12	24.03.2025	21:10	0:58	Восточная	848		Повреждений не обнаружено		2,30
43	27.03.2025	11:30	27.03.2025	14:09	2:39	1 Сиб	Си61-21		Повреждений не обнаружено		0,00
44	30.03.2025	12:12	30.03.2025	13:20	1:08	Мичуринский	М-15	КЛ-10 кВ ТП 224 до ТП 212	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,57
45	30.03.2025	14:05	30.03.2025	17:00	2:55	Западная	911	КЛ-10 кВ от ТП 244 до ТП 744	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	4,32
46	30.03.2025	14:05	30.03.2025	16:25	2:20	Западная	916	КЛ-10 кВ от ПС "Западная" до ТП 846	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,85

Начальник ООЗ ППС



А.В. Самокиш