

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор ООО «Горсети»


Р.Х. Валитов

Сводные данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности ООО "Горсети", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и объеме недопоставленной электроэнергии за 2025 г.

№ п/п	Дата отключения	Время отключения	Дата включения	Время включения	Продолжит ельность прекраще ния подачи электроэнергии	Подстанция, РП	Физлер	Оборудование	Причина	Мероприятия	Недоотпуск электроэнергии тыс. кВт·ч
III квартал 2025 года											218,84
1	01.07.2025	19:00	01.07.2025	19:30	0:30	Мирный	Мн-15	КВЛ-10 кВ от РВ 431 до ТП 751	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,05
2	02.07.2025	12:18	02.07.2025	14:34	2:16	Народный	Нр-6	КВЛ-10 кВ от РВ 324 до ТП Нр-6-15	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
3	03.07.2025	16:58	03.07.2025	17:38	0:40	Солнечная	Сл-15	КЛ-10 кВ от ПС "Солнечная" до РП "Высотный", до ТП 630	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
4	04.07.2025	14:50	04.07.2025	15:46	0:56	Западная	914	КЛ-10 кВ от ПС "Западная" до РП "ЛПК"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,41
5	04.07.2025	14:50	04.07.2025	15:46	0:56	Западная	928		Повреждений не обнаружено		1,54
6	04.07.2025	15:54	04.07.2025	18:50	2:56	Западная	916	КЛ-10 кВ от ТП 140 до оп. 1, до ТП 848	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,44
7	04.07.2025	16:50	04.07.2025	18:27	1:37	Западная	936		Повреждений не обнаружено		1,52
8	04.07.2025	16:50	04.07.2025	16:50	0:00	Западная	942	КЛ-10 кВ от ПС "Западная" до РП "Грудовой"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
9	04.07.2025	16:50	04.07.2025	18:27	1:37	Западная	914	КЛ-10 кВ от ПС "Западная" до РП "ЛПК"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,35
10	05.07.2025	8:30	05.07.2025	9:50	1:20	Спутник	С-21	КВЛ-10 кВ от ТП 910 до ТП 822	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,91
11	06.07.2025	6:05	06.07.2025	7:15	1:10	ДСЗ	Вся		Повреждений не обнаружено		2,54
12	06.07.2025	8:25	06.07.2025	11:40	3:15	Копылово	К-16	ТП К-16-20	Отключение в результате выхода из строя элементов об. ТП	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
13	06.07.2025	12:25	06.07.2025	18:00	5:35	Копылово	К-16	КВЛ-10 кВ от РВ 3-К-16 между оп. 102/16 и оп. 102/17.	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
14	07.07.2025	19:09	07.07.2025	20:52	1:43	ГРС-2	1038	КЛ-10 кВ от ТП 425 до ТП 275	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,00

15	08.07.2025	12:00	08.07.2025	13:20	1:20	Северная	429	КВЛ-6 кВ от ТП 611-65 до ТП 611-39	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,74
16	09.07.2025	8:01	09.07.2025	12:03	4:02	Тульская ПТФ	Пт-14		Повреждений не обнаружено		0,00
17	11.07.2025	10:57	11.07.2025	12:42	1:45	ГРС-2	1010	КЛ-10 кВ от РП "Ягодный" до ТП 14	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,90
18	14.07.2025	17:05	14.07.2025	17:29	0:24	ГРС-2	1007	КЛ-10 кВ от ПС "ГРС-2" до ТП 16	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,58
19	14.07.2025	20:30	14.07.2025	21:00	0:30	Академическая	Ак-15		Повреждений не обнаружено		0,22
20	17.07.2025	17:49	17.07.2025	21:15	3:26	Западная	914	КВЛ-10 кВ от РП "ЛПК" до оп. 13.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,18
21	17.07.2025	18:02	18.07.2025	17:05	23:03	ЗПП-Т	3п-30	КВЛ-10 кВ от ПС "ЗПП-Т" до ТП 3-05-16	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
22	17.07.2025	18:56	17.07.2025	20:28	1:32	Западная	928		Повреждений не обнаружено		0,00
23	19.07.2025	8:50	19.07.2025	9:00	0:10	Сибкабель	яч.7	КЛ-10 кВ от ТП 3 АО "Сибкабель" до ТП 209У	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
24	21.07.2025	15:02	21.07.2025	16:17	1:15	ГРС-2	1013	КЛ-10 кВ ф. Я-9 от ТП 233 до ТП 229	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,10
25	24.07.2025	10:00	24.07.2025	12:40	2:40	Правобережная	743	КЛ-6 кВ от ТП 610-33 до ТП 610-69	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,27
26	24.07.2025	10:00	24.07.2025	12:58	2:58	Подгорный	яч.3	КЛ-6 кВ от ТП 610-28 до ТП 610-70	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,09
27	24.07.2025	12:20	24.07.2025	13:45	1:25	Подгорный	яч.14	КЛ-6 кВ от ТП 610-4 до ТП 610-76.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,63
28	25.07.2025	2:57	25.07.2025	4:34	1:37	Западная	933	КВЛ-6 кВ от ТП 940-48 до ТП 942-83	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,68
29	25.07.2025	3:55	25.07.2025	4:15	0:20	Западная	915	КЛ-10 кВ от ПС "Западная" до РП "Трудовой".	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
30	27.07.2025	13:00	27.07.2025	14:14	1:14	Октябрьская	О-17	КВЛ-10 кВ от ТП 453 до ПП-33 оборван провод между оп.54-3 и оп.54-4.	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,72
31	27.07.2025	16:45	27.07.2025	18:05	1:20	Каптай	Г-14		Повреждение в смежной сетевой организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
32	28.07.2025	22:30	28.07.2025	23:20	0:50	ТНЗ	Тз-6		Повреждений не обнаружено		0,27
33	30.07.2025	12:00	30.07.2025	15:14	3:14	Народный	Нр-6	КЛ-10 кВ от РВ 324 до ТП Нр-6-15	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
34	30.07.2025	17:58	30.07.2025	18:02	0:04	Правобережная	743	КЛ-6 кВ от ТП 610-38 до ТП 606-2.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
35	02.08.2025	13:30	02.08.2025	14:00	0:30	Кисловка	Ки-7		Повреждение в смежной сетевой организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
36	02.08.2025	14:58	02.08.2025	17:45	2:47	Пастера	Па-9	ТП КО-9-15	Отключение в результате выхода из строя элементов об. ТП	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,42
37	02.08.2025	15:26	02.08.2025	18:30	3:04	Мирный	Ми-15		Повреждений не обнаружено		0,27
38	02.08.2025	15:26	02.08.2025	18:33	3:07	Мирный	Ми-16		Повреждений не обнаружено		1,78


39	02.08.2025	15:52	02.08.2025	16:53	1:01	Левобережная	Д-19		Повреждение в смежной сетевой организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
40	03.08.2025	12:04	03.08.2025	14:05	2:01	ГРЭС-2	1013	КЛ-10 кВ от ТП 229 до ТП 233	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,49
41	03.08.2025	12:04	03.08.2025	15:10	3:06	ГРЭС-2	1001	КЛ-10 кВ от ПС "ГРЭС-2" до ТП 769	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,17
42	04.08.2025	6:37	04.08.2025	8:08	1:31	Солнечная	Ст-16	КЛ-10 кВ от ТП 712 до ТП 978	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,80
43	07.08.2025	9:40	07.08.2025	10:20	0:40	Северо-Восточная	Вс-9	КЛ-10 кВ от ТП 852 до ТП 1012	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,09
44	09.08.2025	20:40	09.08.2025	22:00	1:20	Заволжская	З-07	КЛ-10 кВ от ТП 1084 до ТП 692	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,61
45	09.08.2025	20:40	09.08.2025	21:35	0:55	Заволжская	З-05	ТП 3-05-27	Отключение в результате выхода из строя элементов об. ТП	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,41
46	10.08.2025	14:15	10.08.2025	18:30	4:15	Октябрьская	О-17	КВЛ-10 кВ от ТП 465 до ТП 467	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,47
47	11.08.2025	18:43	11.08.2025	19:10	0:27	Правобережная	727	ТП 610-77	Отключение в результате выхода из строя элементов об. ТП	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,20
48	12.08.2025	11:00	13.08.2025	1:30	14:30	Народный	Нр-6	КЛ-10кВ от ТП НР-6-8 до ТП НР-6-9, НР-6-10, НР-6-15.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,05
49	12.08.2025	19:04	12.08.2025	20:35	1:31	Северо-Восточная	Вс-14	ТП 188	Отключение в результате выхода из строя элементов об. ТП	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,18
50	13.08.2025	10:15	13.08.2025	12:10	1:55	Октябрьская	О-2	КЛ-10 кВ от РП "Сибкартеги" до ТП 285	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,15
51	13.08.2025	20:55	13.08.2025	21:34	0:39	Заволжская	З-05		Повреждение в смежной сетевой организации	Восстановлено	0,29
52	13.08.2025	21:40	14.08.2025	12:03	14:23	Богатшево	Б-7		Повреждений не обнаружено		0,00
53	14.08.2025	9:05	14.08.2025	10:25	1:20	Западная	928	Ф. ЛПК-12 от оп.16 до оп. 17.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,08
54	15.08.2025	10:29	15.08.2025	12:42	2:13	Нахимовский	Н-4	КЛ-10 кВ от ТП 195 до ТП 445	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	7,90
55	15.08.2025	10:50	15.08.2025	14:44	3:54	Пастера	Па-9		Повреждений не обнаружено		5,90
56	15.08.2025	10:50	15.08.2025	15:39	4:49	Мирный	Ми-8		Повреждений не обнаружено		0,70
57	15.08.2025	15:00	19.08.2025	17:00	2:00	ЗПП-Г	Зп-30		Повреждений не обнаружено		0,00
58	16.08.2025	11:10	16.08.2025	12:50	1:40	Народный	Нр-6	КВЛ-10 кВ от РВ-322 до ТП НР-6-14	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,24
59	16.08.2025	13:33	16.08.2025	15:05	1:32	Западная	928	КВЛ-10 кВ от ТП 940-24 до ТП 940-32	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,12
60	16.08.2025	14:20	16.08.2025	15:24	1:04	Мирный	Ми-2		Повреждений не обнаружено		0,43
61	16.08.2025	14:58	16.08.2025	16:18	1:20	Западная	940	КЛ-10 кВ от РП "Профессиональный" до ТП 940-11	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,66
62	16.08.2025	14:58	16.08.2025	17:32	2:34	Западная	944	КЛ-10 кВ от ТП 944-51 до ТП 944-52	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,36

63	17.08.2025	11:00	17.08.2025	12:05	1:05	Восточная	823	КЛ-10 кВ от РВ-20 до ТП 128.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,47
64	18.08.2025	13:52	18.08.2025	15:24	1:32	Каптак	127	КВЛ-10 кВ от ТП 35 до ТП 164, между оп. 19 и оп.20.	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,80
65	18.08.2025	15:10	18.08.2025	16:12	1:02	Коммунальная	Км-3		Поврежденный не обнаружено		1,80
66	18.08.2025	15:10	18.08.2025	16:30	1:20	Коммунальная	Км-4	КЛ-10 кВ от ТП 395 до ТП 327	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,96
67	19.08.2025	15:52	19.08.2025	16:42	0:50	Коммунальная	Км-3		Поврежденный не обнаружено		1,45
68	19.08.2025	15:52	19.08.2025	16:42	0:50	Коммунальная	Км-4	КЛ-10 кВ от ТП 323 до ТП 339	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,22
69	19.08.2025	17:50	19.08.2025	22:30	4:40	ЗПП-Г	Зп-4	КВЛ-10 кВ от РВ-350 до ТП 1094	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,12
70	21.08.2025	18:08	21.08.2025	18:40	0:32	Солнечная	Сл-7	КВЛ-10 кВ от ТП 497 до ТП 191	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,11
71	22.08.2025	15:48	22.08.2025	18:52	3:04	Пастера	Па-9	КВЛ-10 кВ от ТП 2 до ТП 714, оп. 20	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,67
72	22.08.2025	17:52	22.08.2025	19:12	1:20	ЗПП-Г	Зп-28		Поврежденный не обнаружено		0,68
73	23.08.2025	8:45	23.08.2025	10:18	1:33	Октябрьская	О-9	КЛ-10 кВ от ТП 701 до ТП 195	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,82
74	23.08.2025	8:45	23.08.2025	8:45	0:00	Октябрьская	О-45	КЛ-10 кВ от ПС "Октябрьская" до ТП 78	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
75	23.08.2025	8:56	23.08.2025	12:20	3:24	Октябрьская	О-14	КЛ-10 кВ от ТП 507 до оп. 19.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,97
76	23.08.2025	10:17	23.08.2025	11:50	1:33	Октябрьская	О-3	КВЛ-10 кВ от ТП 33А до оп. 52	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,07
77	23.08.2025	15:40	23.08.2025	15:40	0:00	ЗПП-Г	Зп-28		Поврежденный не обнаружено		0,00
78	24.08.2025	21:00	25.08.2025	0:15	3:15	Степановский	Нч-8	КЛ-10 кВ от ТП 357 до ТП 405	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	8,49
79	28.08.2025	22:45	28.08.2025	23:58	1:13	Академический	Ак-26	КВЛ-10 кВ от РВ-291 до ТП 567.	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,18
80	29.08.2025	19:30	29.08.2025	20:01	0:31	Полторный	Пл-8		Поврежденный не обнаружено		1,35
81	31.08.2025	9:50	31.08.2025	12:50	3:00	Солнечная	Сл-6	КЛ-10 кВ от ТП 512 до ТП 418	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	5,36
82	31.08.2025	9:50	31.08.2025	13:55	4:05	Солнечная	Сл-22	КВЛ-10 кВ от РВ-86 до ТП 828	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,55
83	31.08.2025	10:00	31.08.2025	13:48	3:48	Каптак	107	КЛ-10 кВ от ТП 388 до ТП 296	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,70
84	01.09.2025	3:10	01.09.2025	3:55	0:45	Солнечная	Сл-21	КЛ-10 кВ от ПС "Солнечная" до РП "Заречный"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,54
85	01.09.2025	22:10	01.09.2025	22:34	0:24	Заводская	Л с.ш.		Поврежденный не обнаружено		0,72
86	02.09.2025	8:35	02.09.2025	10:21	1:46	Восточная	834	КЛ-10 кВ от ТП 45 до ТП 446	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,49
87	02.09.2025	11:15	02.09.2025	12:12	0:57	Заводская	3-014	Т-7	Отключение в результате выхода из строя элементов об. ТП	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,04

88	04.09.2025	6:27	04.09.2025	7:07	0:40	Северо-Восточная	Вс-14		Повреждений не обнаружено		0,77
89	07.09.2025	2:40	07.09.2025	4:00	1:20	Северо-Восточная	Вс-14		Повреждений не обнаружено		1,40
90	07.09.2025	11:50	07.09.2025	12:22	0:32	ТЭЦ-1	604	КВЛ-10 кВ от ТП 604-53 до ТП 604-55	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,44
91	08.09.2025	18:34	08.09.2025	19:18	0:44	Западная	916	КЛ-10 кВ от ПС "Западная" до ТП 846	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,70
92	08.09.2025	18:34	08.09.2025	19:18	0:44	Трудовой	Тр-14	КВЛ-10 кВ от оп. 6-5 до ТП 940-52	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,98
93	09.09.2025	20:20	09.09.2025	21:00	0:40	Северная	406	КЛ-6 кВ от ТП 611-19, до ТП 611-10	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,60
94	10.09.2025	0:48	10.09.2025	1:48	1:00	Северо-Восточная	Вс-14	РП "Черных"	Отключение в результате выхода из строя элементов об. РП	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,73
95	10.09.2025	17:07	10.09.2025	18:10	1:03	Северная	403	КЛ-6 кВ от ТП 611-19, до ТП 611-87	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,57
96	10.09.2025	22:38	10.09.2025	23:36	0:58	Спутник	35-27	КЛ-10 кВ от ПС "Коммунальная" до РП "Сибирский"	Повреждений не обнаружено	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,71
97	11.09.2025	3:45	11.09.2025	3:45	0:00	Коммунальная	Км-7		Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
98	12.09.2025	14:05	12.09.2025	15:00	0:55	Северо-Восточная	И с.л.		Повреждений не обнаружено		0,74
99	13.09.2025	11:05	13.09.2025	11:35	0:30	Северная	403	КЛ-6 кВ от ТП 611-67 до ТП 610-31	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,35
100	15.09.2025	12:02	15.09.2025	12:36	0:34	ГРЭС-2	1039	КЛ-10 кВ от ТП 411 до ТП 413	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,74
101	15.09.2025	12:02	15.09.2025	13:00	0:58	ГРЭС-2	1009	КЛ-10 кВ от ТП Т-3 до ТП 63	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,42
102	15.09.2025	14:00	15.09.2025	19:04	5:04	Хлебозавод	Хл-12	КЛ-10 кВ от РП "Хлебозавод" до ТП 618.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,81
103	17.09.2025	14:36	17.09.2025	15:10	0:34	ГРЭС-2	35-102	ПС "ТПП 35/10 кВ Сиб"	Отключение в результате выхода из строя элементов об. ПС	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,93
104	20.09.2025	21:55	20.09.2025	22:16	0:21	ГРЭС-2	1009	КЛ-10 кВ от ПС "ГРЭС-2" до ТП Т-3	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,15
105	21.09.2025	18:30	21.09.2025	19:20	0:50	Центральная	224	КЛ-6 кВ от ТП 603-13, до ТП 605-11	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,23
106	21.09.2025	19:36	21.09.2025	20:14	0:38	Центральная	215	КЛ-6 кВ от ТП 604-102 до ТП 604-100	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,41
107	23.09.2025	14:50	23.09.2025	16:56	2:06	Научная	Нч-8	КЛ-10 кВ от ТП 114А до оп. 14	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,61
108	24.09.2025	0:40	24.09.2025	1:30	0:50	Восточный	В-4	КЛ-10 кВ от РП "Восточный" до ТП 236	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,42
109	24.09.2025	23:10	25.09.2025	0:10	1:00	Каптак	114	КЛ-10 кВ от ТП 368 до ТП 390	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,58
110	25.09.2025	1:46	25.09.2025	3:20	1:34	Каптак	122	КЛ-10 кВ от ТП 566 до ТП 308	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,05

111	25.09.2025	3:19	25.09.2025	6:13	2:54	Западная	944	КЛ-10 кВ от ПС "Западная" до ТП 944-34	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,57
112	26.09.2025	14:33	26.09.2025	15:25	0:52	Мирный	Ми-15	КВЛ-10 кВ от РВ-431 до ТП 751	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	75,50
113	26.09.2025	17:16	26.09.2025	19:15	1:59	Каптак	119	КВЛ-10 кВ от РВ-204 до РВ-200	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,48
114	26.09.2025	17:56	26.09.2025	18:38	0:42	Каптак	122	КЛ-10 кВ от ПС "Каптак" до ТП 366	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,02
115	27.09.2025	4:00	27.09.2025	4:48	0:48	ГРЭС-2	1020	ТП 487	Отключение в результате выхода из строя элементов об. ТП	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,45

Начальник ООЭ ПТС



А.В. Самокиш