

УТВЕРЖДАЮ
Технический директор ООО «Горсети»
Р.Х. Валитов
" 10 " 2026 г.

Сводные данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности ООО "Горсети", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и объеме недопоставленной электроэнергии за 2026 г.

№ п/п	Время и дата начала прекращения передачи э/э	Время и дата восстановления режима потребления э/э потребителей услуг	Продолжительность прекращения подачи э.энергии	Подстанция, РП	Фидер		Оборудование	Причина	Мероприятия	Недоотпуск электроэнергии тыс. кВт.ч
III квартал 2026 года										563,13
1	06:20 2026.07.01	09:37 2026.07.01	3,28	Каштак	127	РЗ и А		Срабатывание устройств релейной защиты. Повреждений в сетях ООО "Горсети" не обнаружено	Включено	17,94
2	06:20 2026.07.01	09:37 2026.07.01	3,28	Каштак	127	КЛ-10 кВ	КЛ 10 кВ от РВ-190 до ТП 986	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	
3	08:38 2026.07.02	10:08 2026.07.02	1,50	ТЭЦ-1	603	КЛ-6 кВ	КЛ 6 кВ от РП "Центральный" до ТП 604-18	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,09
4	11:33 2026.07.02	13:27 2026.07.02	1,90	ГРЭС-2	1013	КЛ-10 кВ	КЛ 10 кВ от ПС "ГРЭС-2" до РП "Ягодный"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	11,09
5	11:33 2026.07.02	12:53 2026.07.02	1,33	ГРЭС-2	1007	КВЛ-10 кВ	КВЛ 10 кВ ф.Н-2 от РВ-467 до РП "Степановский"	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	9,10
6	17:16 2026.07.02	18:31 2026.07.02	1,25	ГРЭС-2	1041	КЛ-10 кВ	КЛ 10 кВ ф.Я-17 от РП "Ягодный" до ТП 359	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	13,90
7	09:35 2026.07.04	10:30 2026.07.04	0,92	Сибэлектромонтаж	5ж	ТП	ТП 644, ТП 630 ТП "Зверев".	Отключение в результате выхода из строя элементов оборудования ТП	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,12
8	08:05 2026.07.05	11:00 2026.07.05	2,92	Северо-Восточная	Вс-21	КЛ-10 кВ	КЛ-10 кВ от ПС "Северо-Восточная" до ТП 562	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,99
9	01:20 2026.07.07	02:50 2026.07.07	1,50	Профсоюзном	940	КЛ-10 кВ	КЛ-10 кВ от ТП 940-14 до ТП 940-12	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,57
10	17:24 2026.07.08	18:09 2026.07.08	0,75	Западная	916	КЛ-10 кВ	КЛ-10 кВ от ПС "Западная" до ТП 846	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	7,68
11	13:40 2026.07.10	16:20 2026.07.10	2,67	Спутник	С-13	КЛ-10 кВ	КЛ 10 кВ от ТП 155 до РВ-222	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	5,15
12	14:15 2026.07.14	15:30 2026.07.14	1,25	Спутник	С-13	КЛ-6 кВ	КЛ 6 кВ от ТП 611-47 до ТП 611-40	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	7,16
13	15:46 2026.07.14	16:20 2026.07.14	0,57	Каштак	131	КЛ-10 кВ	КЛ 10 кВ от ПС "Каштак" до ТП 582	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,88
14	23:22 2026.07.15	00:10 2026.07.16	0,80	Каштак	110	КЛ-10 кВ	КЛ 10кВ от ПС "Каштак" до ТП 538	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,84
15	23:22 2026.07.15	00:10 2026.07.16	0,80	Каштак	110	КЛ-10 кВ	КЛ 10кВ от ТП 538 до ТП 482	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	
16	13:40 2026.07.20	14:35 2026.07.20	0,92	Заводская	3-05	РЗ и А		Срабатывание устройств релейной защиты. Повреждений в сетях ООО "Горсети" не обнаружено	Включено	6,14

17	13:45 2026.07.20	14:22 2026.07.20	0,62	Заводская	3-025	КЛ-10 кВ	КЛ-10 кВ от ТП 124 до ТП Т-7	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,64
18	11:50 2026.07.21	14:00 2026.07.21	2,17	Сибкартель	Ск-6	КЛ-10 кВ	КЛ 10 кВ от ТП 73 до ТП 80	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	5,94
19	11:50 2026.07.21	12:32 2026.07.21	0,70	Радиотехнический	Р-6	КЛ-10 кВ	КЛ 10 кВ от ТП 357 до ТП 405	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,93
20	20:20 2026.07.22	21:10 2026.07.22	0,83	Каштак	111	КЛ-10 кВ	КЛ-10 кВ от ТП 536 до ТП 570	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,07
21	04:05 2026.07.23	05:10 2026.07.23	1,08	Северо-Восточная	Вс-12	КЛ-10 кВ	КЛ 10 кВ от ТП 852 до ТП 886	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,92
22	04:04 2026.07.24	05:17 2026.07.24	1,22	ГРЭС-2	СШ	КЛ-10 кВ	КЛ 10 кВ от ТП 555 до ТП 233	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,66
23	04:04 2026.07.24	05:17 2026.07.24	1,22	ГРЭС-2	СШ	РЗ и А		Срабатывание устройств релейной защиты. Повреждений в сетях ООО "Горсети" не обнаружено	Включено	
24	08:53 2026.07.24	10:10 2026.07.24	1,28	Пастера	Па-9	РЗ и А		Срабатывание устройств релейной защиты. Повреждений в сетях ООО "Горсети" не обнаружено	Включено	18,73
25	09:10 2026.07.24	10:15 2026.07.24	1,08	Северо-Восточная	Вс-9	КЛ-10 кВ	КЛ ф.Вс-9 от ПС "Северо-Восточная" до РП "Иркутский"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	4,44
26	09:10 2026.07.24	10:15 2026.07.24	1,08	Иркутский	Ир-11	КЛ-10 кВ	КЛ ф.Ир-11 от РП "Иркутский" до ТП 1014	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	
27	10:06 2026.07.26	10:48 2026.07.26	0,70	Северо-Восточная	Вс-20	КЛ-10 кВ	КЛ 10 кВ от ПС "Северо-Восточная" до ТП 424	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,20
28	13:25 2026.07.26	20:10 2026.07.26	6,75	Северо-Восточная	Вс-21	КЛ-10 кВ	КЛ 10 кВ от ПС "Северо-Восточная" до ТП 562	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,99
29	14:20 2026.07.26	18:52 2026.07.26	4,53	Восточная	826	КЛ-10 кВ	КЛ 10 кВ от ТП 324 до ТП 290	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	10,53
30	14:35 2026.07.26	17:30 2026.07.26	2,92	Восточная	834	РЗ и А		Срабатывание устройств релейной защиты. Повреждений в сетях ООО "Горсети" не обнаружено	Включено	5,90
31	20:53 2026.07.26	21:30 2026.07.26	0,62	ЗПП-Т	Зп-21	РЗ и А		Срабатывание устройств релейной защиты. Повреждений в сетях ООО "Горсети" не обнаружено	Включено	8,83
32	09:40 2026.07.27	11:30 2026.07.27	1,83	Центральная	218	КЛ-6 кВ	КЛ-6 кВ от ТП 604-125 до ТП 604-136	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,81
33	09:40 2026.07.27	11:07 2026.07.27	1,45	Центральная	224	КЛ-6 кВ	КЛ-6 кВ от ТП 605-27 до ТП 605-10	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	11,07
34	09:40 2026.07.27	11:07 2026.07.27	1,45	Центральная	224	РЗ и А		Срабатывание устройств релейной защиты. Повреждений в сетях ООО "Горсети" не обнаружено	Включено	
35	04:55 2026.07.28	05:50 2026.07.28	0,92	Северо-Восточная	Вс-7	РЗ и А		Срабатывание устройств релейной защиты. Повреждений в сетях ООО "Горсети" не обнаружено	Включено	0,90
36	12:34 2026.07.28	14:34 2026.07.28	2,00	Люксембург	720	КЛ-6 кВ	КЛ 6кВ от ТП 610-42А до ТП 610-25	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	4,18
37	04:40 2026.07.29	06:45 2026.07.29	2,08	Коммунальная	1 СШ	КЛ-10 кВ	КЛ-10кВ ф.Ук-12 от ТП 485 до ТП 371	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	32,02
38	04:40 2026.07.29	06:45 2026.07.29	2,08	Коммунальная	Ук-12	ТП	ТП 373	Отключение в результате выхода из строя элементов оборудования ТП	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	

39	14:25 2026.07.29	15:20 2026.07.29	0,92	Степановский	Нч-8	ВЛ-10 кВ	ВЛ 10 кВ от ТП 116 до ТП 115	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,89
40	14:25 2026.07.29	15:20 2026.07.29	0,92	Степановский	Нч-8	ВЛ-10 кВ	ВЛ 10 кВ от ТП 116 до ТП 115	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	
41	21:05 2026.07.29	23:30 2026.07.29	2,42	Солнечная	Сл-6	КЛ-10 кВ	КЛ 10кВ от ПС "Солнечная" до РП "Солнечный".	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	8,86
42	21:05 2026.07.29	23:30 2026.07.29	2,42	Солнечный	Со-8		КВЛ 10кВ ф.Со-8 от РП "Солнечный" до ТП 450.	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	
43	12:05 2026.07.30	12:35 2026.07.30	0,50	Ягодный	Я-12	КЛ-10 кВ	КЛ 10 кВ от ТП 44 до ТП 161	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	4,56
44	20:45 2026.07.30	23:20 2026.07.30	2,58	Каштак	127	КЛ-10 кВ	КЛ-10 кВ от ТП 364 до ТП 216	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	18,03
45	21:15 2026.07.30	23:45 2026.07.30	2,50	Заводская	З-025	РЗ и А		Срабатывание устройств релейной защиты. Повреждений в сетях ООО "Горсети" не обнаружено	Включено	0,64
46	16:00 2026.07.31	17:48 2026.07.31	1,80	Каштак	120	КЛ-10 кВ	КЛ 10 кВ от ТП 356 до ТП 504	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	5,78
47	19:00 2026.07.31	23:10 2026.07.31	4,17	Западная	914	ТП	ТП 940-31	Отключение в результате выхода из строя элементов оборудования ТП	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	5,18
48	20:36 2026.07.31	22:50 2026.07.31	2,23	Октябрьская	О-17	ВЛ-10 кВ	ВЛ-10 кВ от ПП-36 до ТП 84	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	12,91
49	20:36 2026.07.31	22:50 2026.07.31	2,23	Октябрьская	О-17	РЗ и А		Срабатывание устройств релейной защиты. Повреждений в сетях ООО "Горсети" не обнаружено	Включено	
50	20:36 2026.07.31	22:50 2026.07.31	2,23	Октябрьская	О-17	РЗ и А		Срабатывание устройств релейной защиты. Повреждений в сетях ООО "Горсети" не обнаружено	Включено	
51	06:10 2026.08.01	09:10 2026.08.01	3,00	Трудовой	Тр-14	КЛ-10 кВ	КЛ-10 кВ от РП "Трудовой"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	4,68
52	10:45 2026.08.01	15:20 2026.08.01	4,58	Солнечная	Сл-22	КЛ-10 кВ	КЛ 10 кВ от РВ-517 до РВ-519	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	12,67
53	13:08 2026.08.01	17:08 2026.08.01	4,00	Правобережная	712	КЛ-6 кВ	КЛ 6 кВ от ТП 610-22 до ТП 610-11	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	5,14
54	13:12 2026.08.01	14:58 2026.08.01	1,77	Восточная	826	КЛ-10 кВ	КЛ 10 кВ от ТП 394 до ТП 392	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	11,80
55	13:12 2026.08.01	16:38 2026.08.01	3,43	Грузинский	814	РЗ и А		Срабатывание устройств релейной защиты. Повреждений в сетях ООО "Горсети" не обнаружено	Включено	3,19
56	13:12 2026.08.01	16:38 2026.08.01	3,43	Грузинский	814	КВЛ-10 кВ	КВЛ-10кВ от ТП 9 до ТП 984	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	
57	05:07 2026.08.02	05:45 2026.08.02	0,63	Каштак	127	КЛ-10 кВ	КЛ 10 кВ от ТП 364 до ТП 216	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,23
58	15:45 2026.08.02	18:23 2026.08.02	2,63	Северо-Восточная	Вс-21	КЛ-10 кВ	КЛ 10 кВ от ПС "Северо-восточная" до ТП 562	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,99
59	15:45 2026.08.02	18:23 2026.08.02	2,63	Северо-Восточная	Вс-21	КЛ-10 кВ	КЛ 10 кВ от ТП 562 до ТП 996	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,96
60	14:46 2026.08.06	16:00 2026.08.06	1,23	Восточная	824	КЛ-10 кВ	КЛ 10 кВ от ТП 498 до ТП 312	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	9,40
61	13:30 2026.08.17	14:15 2026.08.17	0,75	Солнечная	Сл-21	КЛ-10 кВ	КЛ 10 кВ от ПС "Солнечная" до РП "Заречный"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	14,74

62	11:35 2026.08.20	12:30 2026.08.20	0,92	Центральная	224	РЗ и А		Срабатывание устройств релейной защиты. Повреждений в сетях ООО "Горсети" не обнаружено	Включено	
63	18:12 2026.08.20	20:03 2026.08.20	1,85	Октябрьская	О-17	РЗ и А		Срабатывание устройств релейной защиты. Повреждений в сетях ООО "Горсети" не обнаружено	Включено	12,91
64	10:30 2026.08.22	11:10 2026.08.22	0,67	Заводская	3-025	КЛ-10 кВ	КЛ 10 кВ от ПС "Заводская" до ТП 124	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,64
65	20:20 2026.08.22	21:10 2026.08.22	0,83	Каштак	119	КЛ-10 кВ	КЛ 10 кВ от ТП 482 до ТП 476	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	6,59
66	21:00 2026.08.23	04:10 2026.08.24	7,17	Солнечная	Сл-6	КЛ-10 кВ	КЛ 10кВ от ТП 512 до ТП 418	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	10,55
67	21:00 2026.08.23	04:10 2026.08.24	7,17	Солнечная	Сл-6	КЛ-10 кВ	КЛ 10кВ от ТП 774 до ТП 742	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	
68	21:05 2026.08.23	01:55 2026.08.24	4,83	Солнечная	Сл-16	РЗ и А		Срабатывание устройств релейной защиты. Повреждений в сетях ООО "Горсети" не обнаружено	Включено	14,99
69	21:05 2026.08.23	01:55 2026.08.24	4,83	Солнечная	Сл-16	КЛ-10 кВ	КЛ-10кВ от ПС "Солнечная" до РП "Заречный"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	
70	04:49 2026.08.24	07:25 2026.08.24	2,60	Солнечная	Сл-15	КЛ-10 кВ	КЛ-10кВ ф.Выс-22 от РП "Высотный" до ТП 95	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	16,45
71	04:49 2026.08.24	07:25 2026.08.24	2,60	Солнечная	Сл-15	КЛ-10 кВ	КЛ-10кВ ф.Выс-22 от ТП 242 до ТП 638	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	
72	04:49 2026.08.24	07:25 2026.08.24	2,60	Солнечная	Сл-15	ТП	ТП 436	Отключение в результате выхода из строя элементов оборудования ТП	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	
73	02:00 2026.08.26	03:00 2026.08.26	1,00	Спутник	С-21	КЛ-10 кВ	КЛ-10кВ от ПС "Спутник" до ТП 24	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,03
74	15:25 2026.08.27	16:25 2026.08.27	1,00	Спутник	С-17	КВЛ-10 кВ	КВЛ 10 кВ от ПС "Спутник" до ТП 530	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,13
75	13:30 2026.09.01	13:55 2026.09.01	0,42	ЗПП-Т	Зп-26	РЗ и А		Срабатывание устройств релейной защиты. Повреждений в сетях ООО "Горсети" не обнаружено	Включено	0,35
76	17:35 2026.09.04	18:20 2026.09.04	0,75	Мирный	Ми-8	РЗ и А		Срабатывание устройств релейной защиты. Повреждений в сетях ООО "Горсети" не обнаружено	Включено	6,00
77	20:30 2026.09.04	00:20 2026.09.05	3,83	ЖБК-100 10 кВ	5ж	РП	В РП "Сибэлектромонтаж"	Отключение в результате выхода из строя элементов оборудования РП	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,79
78	02:25 2026.09.07	03:52 2026.09.07	1,45	Октябрьская	О-2	КЛ-10 кВ	КЛ 10 кВ от ТП 285 до ТП 84	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	26,33
79	13:25 2026.09.07	14:45 2026.09.07	1,33	Сибкартель	Ск-9	КВЛ-10 кВ	КВЛ-10 кВ от РВ 643 до ТП 825	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	18,47
80	14:45 2026.09.07	18:15 2026.09.07	3,50	Октябрьская	О-17	КЛ-10 кВ	КЛ-10 кВ на участке от ТП 333 до РВ 551	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	25,33
81	15:15 2026.09.08	16:20 2026.09.08	1,08	Академическая	Ак-21	КЛ-10 кВ	КЛ-10 кВ от ПС "Академическая" до ТП АК-101	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	11,38
82	06:52 2026.09.09	07:13 2026.09.09	0,35	ГРЭС-2	1001	КЛ-10 кВ	КЛ 10 кВ от ПС "ГРЭС-2" до ТП 769	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,38
83	15:30 2026.09.09	17:00 2026.09.09	1,50	Коммунальная	Ук-9	КЛ-10 кВ	КЛ-10кВ от ТП 799 до ТП 645	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	5,11

84	10:55 2026.09.10	12:05 2026.09.10	1,17	Западная	940	КЛ-10 кВ	КЛ-10 кВ от ТП 940-15 до РП "ЛПК"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	10,78
85	10:55 2026.09.10	11:55 2026.09.10	1,00	Западная	933	РЗ и А		Срабатывание устройств релейной защиты. Повреждений в сетях ООО "Горсети" не обнаружено	Включено	0,88
86	11:30 2026.09.12	13:30 2026.09.12	2,00	Западная	936	КЛ-10 кВ	КЛ 10 кВ от ТП 402 до ТП 288	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	5,77
87	11:42 2026.09.13	12:43 2026.09.13	1,02	Иркутский	Ир-11	КЛ-10 кВ	КЛ 10 кВ от ТП 808 до ТП 184	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	6,01
88	15:25 2026.09.16	18:10 2026.09.16	2,75	Грузинский	Гр-10	КЛ-10 кВ	КЛ 10 кВ от ТП 872 до ТП 754	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	5,86
89	15:48 2026.09.16	16:48 2026.09.16	1,00	Восточная	828	КЛ-10 кВ	КЛ 10 кВ от ТП 49 до ТП 135	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	4,13
90	21:15 2026.09.16	22:19 2026.09.16	1,07	ГРЭС-2	10-09	КЛ-10 кВ	КЛ 10 кВ от ПС "ГРЭС-2" до ТП Т-3	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,47
91	14:56 2026.09.21	15:28 2026.09.21	0,53	Мичуринский	М-6	КЛ-10 кВ	КЛ 10 кВ от ТП 376 до ТП 246	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,77
92	03:50 2026.09.23	04:58 2026.09.23	1,13	Солнечная	Зр-9	КЛ-10 кВ	КЛ 10 кВ от ТП 712 до ТП 978	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	6,71
93	15:50 2026.09.23	16:30 2026.09.23	0,67	Мичуринский	М-13	КЛ-10 кВ	КЛ 10 кВ от ТП 192 до РП "Мичуринский"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,87
94	10:15 2026.09.26	12:30 2026.09.26	2,25	Солнечный	Сл-21	КЛ-10 кВ	КЛ 10 кВ от ТП 746 до 804	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	14,41
95	10:15 2026.09.27	12:30 2026.09.27	2,25	Солнечный	Сл-22	КЛ-10 кВ	КЛ 10 кВ от ТП 746 до 805	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	

Начальник ООЭ ПТС



Самокиш А.В.