

Утверждаю:
Зам. технического директора ООО "Горсети"
Р.Х.Валитов
" 28 " 06 20 18 г.

Дефектная ведомость № 521

Дата составления
28.06.2018

Материально ответственное лицо: Рявкин С.М.

Наименование объекта, адрес: ВЛЭП-0.4кВ от ТП-604/52

Инвентарный номер: 01204398

Вид работ: Капитальный ремонт

№	Дефекты	Ед. изм	Объем	Наименование работ
1	Требуется контур повторного заземления	шт	8.00	Установка контура повторного заземления(оп.1-6,1-4,1-2,1-1,2-1,2-7,2-5,2-13,2-16)
2	Износ одностоечной дер. опоры с ж/б приставкой	шт	13.00	Замена опор : одностоечная дер.опора на ж/б одностоечную опору(оп.1-6,1-3,1-4,1-2,2-5,2-6,2-7,2-8,2-9,2-13,2-14,2-17,2-15)
3	Износ дер. опоры с ж/б приставкой с одним подкосом	шт	3.00	Замена опор: дер. опор с ж/б приставкой на ж/б опору с подкосом(оп.1-1,2-1,2-2)
4	Повреждение голого провода	км	0.28	Замена голого провода на СИП(от оп.1-1 до оп.1-4; от оп.2-6 до оп.2-8; от оп.2-15 до оп.2-17)
5	Износ дер. опоры с ж/б приставкой с одним подкосом	шт	1.00	Замена опор : дер. опор с подкосом на одностоечные ж/б опоры(оп.1-5)
6	Износ одностоечной дер. опоры с ж/б приставкой	шт	2.00	Замена опор: дер. опор с ж/б приставкой на ж/б опору с подкосом(оп.2-3,2-16)
7	Износ одностоечной дер. опоры с ж/б приставкой	шт	3.00	демонтаж дер. опор с ж/б приставкой(оп.2-10,2-11,2-12)
8	Повреждение провода СИП	км	0.20	Замена СИП на СИП(от оп.1-3 до оп.1-6; от оп.3-5 до оп.2-5; от оп.2-5 до оп.2-6; от оп.2-8 до оп.2-8 до оп.2-13; от оп.2-13 до оп.2-15)
9	Износ дер. опоры с ж/б приставкой с одним подкосом	шт	1.00	Замена опор :дер. опор с подкосом на дер. опоры с подкосом(оп.3-5 (ТП 604-53))
10	Повреждение голого провода	км	0.06	демонтаж голого провода(от оп.2-8 до оп.2-10; от оп.2-10 до оп.2-12)

Необходимые материалы:

1	000000251	Стойка СВ-110-3,5	шт	19.00
2	000001933	Стойка СВ-95-3	шт	5.0
3	000000035	Опора деревянная пропитанная 9м	шт	2.0
4	000000090	Приставка ПТ 33-2	шт	2.0
5	000000986	Траверса промежуточная для ж/б опоры под СИП-0,4кВ	шт	21.00
6	000001186	Узел крепления подкоса	шт	5.0
7	000000553	Катанка 6,5	кг	30.00
8	000000862	Провод СИП-2 3*50+1*54,6 1кВ	м	270.000
9	000000085	Провод СИП-4 4x25/1кВ	м	60.00
10	000000084	Провод СИП-4 4x16/1кВ	м	65.00
11	000000083	Провод СИП-4 2x16/1 кВ	м	80.00
12	000000127	Зажим анкерный SO 250.01 (SO 65.1)	шт	10.00
13	000000130	Зажим анкерный SO 158.1 (PA 25)	шт	14.00
14	000000429	Зажим поддерживающий SO 69.95 (PS 1500)	шт	6.0
15	000000442	Зажим ответвительный SLIW 54 (P 2X-95)	шт	56.00
16	000000443	Зажим ответвительный прокалывающий P3X95 (применить SLIW 57)	шт	16.00

17	000002324	Зажим прокалывающий Р4Х-150D	шт	8.0	
18	000001169	Зажим плашечный ПС-1-1	шт	9.0	
19	000000904	Ремешок кабельный CSL 350 (PER 26.380)	шт	30.00	
20	000000578	Комплект ST208 для переносного заземления (Зажим SLIP 22.1, Присп-е д/врем.заземл. ST208,1 по 4шт.)	комп л	16.00	
21	000001170	Электроды для контура заземления	шт	9.0	

Начальник СТЭ ВЛ

(должность)

(подпись)

/Рявкин С.М./

(расшифровка подписи)