

Запрос:

В таблице наименования товара у ОПН-6 и у ОПН-10 в маркировке указана степень загрязнения IV, а в опросном листе - III, Какое значение правильное ???

Разъяснение:

Данные по длине пути утечки внешней изоляции для технического описания были взяты Заказчиком из паспортов эксплуатируемых ранее ОПН. В данном случае для дальнейшей эксплуатации подойдет как III группа грязестойкости с длиной пути утечки не менее 2,5см/кВ, так и IV группа грязестойкости с длиной пути утечки не менее 3,1 см/кВ.