

Запрос:

Добрый день!

В технических требованиях к оборудованию указан межповерочный интервал не менее 8 лет.

Допускается предложения с межповерочным интервалом 4 года? С 31 Января 2022 года вступил в силу приказ № 225 об утверждении предельного значения интервала между поверками для измерительных трансформаторов тока до 1000 В.

Разъяснение:

Добрый день! Да, допускаются.