

Запрос:

Возможно ли предложение оборудование других производителей, кроме указанных в ТЗ, при условии соответствия техническим параметрам и размерам указанным в ТЗ?

Разъяснение:

Возможно предложение оборудование других производителей,  
Но рассматривать предложение будет комиссия, с участием службы технической эксплуатации.  
Просим предоставить полное техническое описание оборудования, фото.

Особое внимание:

- при включении и отключении привода рубильника, не должна сбиваться настройка контактных ножей;
- метрическая резьба на приводах рубильников («Китайская» резьба "плывёт" при затяжении, цинк сходит, гнутся как пластилиновые (происходит сгибание насечки на штифт, из-за толщины металла))
- при проведении коммутационных переключений, не допускается деформация – изгиб площадки рубильника, из-за тонкости металла, из которого выполнена площадка - как следствие может начать «вести» аппарат, настройки регулировки ножей сбиваются и при этом нож может не попасть между контактных губок.